

						00-СТ.1			
Изм	Код.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Н. контроль						Утверждаемая часть	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец							П	1	168
Проверил									
Разработал									
Исполнил									

85, ст. №7, 8, 9 - ТП-81. Заводы изготовители: Барнаульский и Таганрогский котельные заводы. Все котельные агрегаты однобарабанные с естественной циркуляцией, предназначены для получения пара высокого давления при камерном сжигании угольной пыли.

Котлы рассчитаны на сжигание бурых углей месторождений Восточной Сибири: Азейского, Мугунского месторождения. Мазут на станции используется только в качестве растопочного топлива (марка мазута М100, сернистый, малозольный, топочный).

На ТЭЦ-11 установлены 8 турбоагрегатов трех типов: с противодавлением (ТГ-5, 7), с теплофикационными отборами (ТГ-4, 6, 8) и с противодавлением и теплофикационными отборами (ТГ-1, 2, 3).

Между группами оборудования имеется связь по пару через РОУ 140/100 кгс/см². Отпуск тепла осуществляется паром 11 кгс/см² для нужд промышленности, горячей водой по температурному графику 130/70 °С для теплоснабжения города и предприятий.

Существующая тепловая схема ТЭЦ-11 запроектирована и построена с поперечными связями, повышающими надежность электрической станции в целом и позволяющими при выходе из строя какого-либо котла сохранить в работе все турбины.

Система гидрозолаудаления обратная.

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется:

- с паром 11 кгс/см² производственного отбора т/а ст.№3 типа ПТ-50-130/13, т/а ст.№5,7 типа Р-50-130/13 и БРОУ 100/10, 140/10 №1,2,3.

- горячей водой по температурному графику 130/70 для теплоснабжения города, предприятий и сельхозкомплекса.

Подогрев осветленной воды для подпитки теплосети осуществляется УГВС.

Для подогрева сетевой воды, кроме бойлеров, входящих в состав теплофикационной установки турбоагрегатов Т-50-130 и Т-100-130, в турбинном отделении установлено 10 основных и пиковых бойлеров.

Отпуск пара для технологических нужд потребителей и на пиковые бойлера производится от регулируемых отборов турбин с резервированием от РОУ и БРОУ.

Система технического водоснабжения ТЭЦ обратная с четырьмя вентиляторными градирнями.

Для восполнения потерь и обеспечения нормальной работы системы технического водоснабжения необходима речная вода, поступающая по двум вводам от насосных станций на реках Ангара и Белая.

Исходной водой для подпитки теплосети, связанной с открытым водоразбором и утечками, является вода питьевого качества из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

Важнейшими элементами электростанции являются распределительные устройства. ОРУ-220 кВ, ОРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ №1,2 – являются элементами

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата		

главной схемы электрических соединений. Связь с системой осуществляется по ВЛ-215, 216 и четырем ВЛ-110 кВ.

СОСТАВ ПАРКА ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ-11 ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"
(на 01.01.2013 г.)

Турбина	Станционный номер	Тип (марка) турбины	Завод-изготовитель	Дата ввода	Установленная электрическая мощность, МВт	Тепловая мощность, Гкал/час.
1	2	3	4	5	6	7
ТЭЦ-11						
Турбина пар.	01	ПТ-25-90/10	ТМЗ	00.12.59	22	72
Турбина пар.	02	ПТ-25-90/10	ТМЗ	00.03.60	19	72
Турбина пар.	03	ПТ-50-130/13	ЛМЗ	00.03.61	50	145
Турбина пар.	04	Т-50-130	ТМЗ	00.06.64	50	98
Турбина пар.	05	Р-50-130/13	ЛМЗ	00.12.65	50	188
Турбина пар.	06	Т-50-130	ТМЗ	00.12.66	50	92
Турбина пар.	07	Р-50-130/13	ЛМЗ	00.12.67	30	150
Турбина пар.	08	Т-100-130	ТМЗ	00.06.71	79,3	143

СОСТАВ ПАРКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ-11 ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"
(на 01.01.2013 г.)

Котел	Станц. номер	Тип (марка) котла	параметры острого пара		Производи тельность т/час	Год ввода	Завод изготовитель
			давление, кгс/см2	темпер, 0С			
ТЭЦ-11							
Котел пар.	01	БКЗ-160-100	100	540	160	1959	БКЗ
Котел пар.	02	БКЗ-160-100	100	540	160	1960	БКЗ
Котел пар.	03	БКЗ-210-140	140	560	210	1961	БКЗ
Котел пар.	04	БКЗ-210-140	140	560	210	1962	БКЗ
Котел пар.	05	ТП-85	140	560	420	1964	ТКЗ
Котел пар.	06	ТП-85	140	560	420	1965	ТКЗ
Котел пар.	07	ТП-81	140	560	420	1967	ТКЗ
Котел пар.	08	ТП-81	140	560	420	1968	ТКЗ

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

00-СТ.1

Лист

Котел	Станц. номер	Тип (марка) котла	параметры острого пара		Производи тельность т/час	Год ввода	Завод изготовитель
			давление, кгс/см ²	темпер, °C			
Котел пар.	09	ТП-81	140	560	420	1986	ТКЗ

Технологическая схема сетевой воды ТЭЦ-11

1. Теплоснабжение потребителей горячей водой в летнем режиме (так называемый тупиковый режим с июня по сентябрь)

Теплоснабжение в виде горячей воды производится за счет работы установки горячего водоснабжения (УГВС).

У Г В С - предназначена для подогрева и деаэрации воды питьевого качества, подаваемой в теплосеть с непосредственным водоразбором у потребителей.

Водопроводная вода, удовлетворяющая требованиям, предъявленных к питьевой воде, поступает на ТЭЦ-11 по коллектору диаметром 600 мм с водоочистных сооружений ООО "Аква-Сервис".

В состав УГВС входят:

- а) теплообменники (бойлера) БО ст. №№ 1; 2; 3; 4;
- б) деаэраторы 1,2 ата ст. № 1; 2;
- в) водоводяные подогреватели (ВВП) групп А; Б; В; Г;
- г) насосная группа, находящаяся в главном корпусе;
- д) выносная насосная станция;
- е) баки-аккумуляторы (БА ст. №№ 1; 2; 3);
- ж) РОУ ГВС 10/1,2 ата ст. № 1; 2; 3; 4.

До поступления воды на УГВС она предварительно нагревается до 25-30°C в конденсато-рах турбин ст. № 3, 4, 6, 8, которые могут работать отдельно или последовательно, что позволяет повысить тепловую экономичность ТЭЦ-11.

2. Теплоснабжение в режиме циркуляции (отопительный – осенне-зимний период с октября по май).

Система теплоснабжения – «открытая» с температурным графиком 130/70 град.С

Теплоснабжение потребителей в режиме циркуляции осуществляется по тепло-трассам (прямой и обратный трубопроводы диаметром 800 мм.) в двух направлениях:

- г. Усолье-Сибирское (узел учета ТРУ-1);
- п. Белореченский (узел учета ТРУ-2).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	00-СТ.1						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата				

При работе в данном режиме тепло отпускается от бойлерных установок (БУ) при теплофикационных турбоагрегатах ст. №№ 1,2,3,4,6,8. Тепловая мощность бойлерных установок:

- БУ № 1, 2 – 154 Гкал/ч;
- БУ № 3 – 200 Гкал/ч;
- БУ № 4,6 – 320 Гкал/ч;
- БУ № 8 – 520 Гкал/ч)

Циркуляция горячей воды осуществляется сетевыми насосами через теплообменники бойлерных установок, где вода нагревается до требуемой температуры и по прямым магистралям попадает потребителям, после чего по обратным магистралям возвращается на ТЭЦ-11. Восполнение потерь горячей воды на открытый водоразбор производится в установке горячего водоснабжения (УГВС). Греющей средой для нагрева сетевой воды в бойлерах являются:

- Для основных бойлеров БУ ст. № 1-3 является пар из общего коллектора теплофикационных отборов ТА №1-3 и РОУ УГВС.
- Для основных бойлеров БУ ст. № 4,5,6 – пар из регулируемых отборов соответствующих ТА ст. №4,6,8.
- Для пиковых бойлеров – пар из коллектора производственного отбора 8-13 ата.

Технологическая схема пара 8-13 ата

Описание технологической схемы I и II коллекторов пара 8-13 ата ТЭЦ-11.

Основным видом деятельности ТЭЦ-11 является выработка и отпуск тепловой и электрической энергии потребителю.

Одним из продуктов вырабатываемых на ТЭЦ-11 является производственный пар 8-13 ата.

Пар 8-13 ата с параметрами: давлением до 11 кгс/см² и температурой 275 °С транспортируется от ТЭЦ-11 до потребителей по двум коллекторам диаметром 600 мм. в которые пар поступает от турбин:

- ПТ 25-90 ст. № 2 (производственный регулируемый отбор после 16 ступени);
- ПТ-65-130 ст. № 3 (производственный регулируемый отбор после 17 ступени);
- от противодавленческих турбин Р-50-130 ст. № 5,7

Для резервирования обеспечения потребителей пара 8-13 ата на случай аварийных отключений турбин предусмотрены:

- БРОУ 140/10 № 1,2,3;
- БРОУ 100/10;

Основными потребителями производственного пара являются:

- ООО «УсольеХимпром», отпуск пара которому осуществляется через задвижки ПО-3 и ПО-4 (узел учета ТРУ-2).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата		

- ООО «РусСоль», отпуск пара которому осуществляется через задвижки ПО-1, ПО-2 (узел учета ТРУ-1).

Возврат конденсата от потребителей не производится.

Также пар 8-13 ата используется на собственные нужды станции:

- на уплотнение турбин ст. № 1-8;
- на Д 6 ата ст. №1-8, для подготовки питательной воды в цикле станции;
- на собственные нужды котельного цеха (распыл мазута, мазутохозяйство, паротушение СПП котлов);
- на пиковые бойлера, для подогрева сетевой воды в зимний период;
- на РОУ ГВС;
- на привод турбопитательного насоса ТПН ст. № 5.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная паропроизводительность котлов - 2840 т/час.

Установленная электрическая мощность электростанции - 350,3 МВт.

Тепловая мощность ТЭЦ-11 составляет 1285 Гкал/час.

Показатели теплофикационных турбоагрегатов

Таблица 1.2.2.1

Ст.№	Тип и станционный номер агрегата.	Мощность агрегата		Выработка электроэнергии, тысКвт*ч		Qотб.вместе с/н
		электрическая, кВт	тепловая, Гкал/ч	всего	в т.ч. по теплоф.циклу	по каждой машине
	А	1	2	3	4	5
1	ПТ-25-90/10;ТМЗ	22 000	72	0	0	0
2	ПТ-25-90/10;ТМЗ	19 000	72	14 105	6 565	18 538
3	ПТ-50-130/13;ЛМЗ	50 000	145	286 794	190 435	556 098
4	Т-50-130;ТМЗ	50 000	98	55 883	19 627	46 670
5	Р-50-130-1;ЛМЗ	50 000	188	2 368	2 368	11 640
6	Т-50-130;ТМЗ	50 000	92	194 793	123 812	278 801
7	Р-50-130-1;ЛМЗ	30 000	150	14 538	14 538	52 760
8	Т-100-130;ТМЗ	79 300	143	322 226	207 046	457 578
	Конденсационные турбоагрегаты, отпускающие теплоэнергию из регулируемых отборов...	X	X	X	X	X
Итого:		350 300	960	890 708	564 391	1 422 085

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	

00-СТ.1

Характеристика котельного оборудования на конец 2013 года

Таблица 1.2.2.2

Ст.№	Тип, система котлоагрегата, завод-изготовитель (фирма)	Год изготовления	Год и месяц начала работы на данной эл.ст.		Параметры пара		Номинальная максимальная производительность, т/ч (Гкал/ч)	Проектное топливо	Тип шлакоудаления
					давление, кгс/см ²	тем-ра свежего/после промежуточного перегрева, °С			
1	БКЗ-160-100	1 958	1 959	декабрь	100	540	160 / 98	Уголь Азейский	Сухое
2	БКЗ-160-100	1 958	1 960	март	100	540	160 / 98		
3	БКЗ-210-140	1 960	1 961	март	140	570	210 / 125.5		
4	БКЗ-210-140	1 961	1 962	октябрь	140	570	210 / 125.5		
5	ТП-85	1 962	1 964	декабрь	140	570	420 / 254.8		
6	ТП-85	1 962	1 965	декабрь	140	570	420 / 254.8		
7	ТП-81	1 966	1 967	декабрь	140	570	420 / 254.8		
8	ТП-81	1 967	1 968	декабрь	140	570	420 / 254.8		
9	ТП-81	1 980	1 986	декабрь	140	570	420 / 254.8		

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Тепловая мощность города Усолье-Сибирское ограничена установленной мощностью источников теплоснабжения. Параметры установленных и располагаемых тепловых мощностей приведены в таблице 1.2.3.

Состояние оборудование электростанции

Таблица №1.2.3

№ п/п	Показатель	Единица измерения	01.01.2013 г.
1.	Установленная мощность - электрическая - тепловая	МВт Гкал/ч	350,3 1285
2.	Располагаемая мощность - электрическая - тепловая	МВт Гкал/ч	311 960
3.	Возможный отпуск тепла потребителям в паре и горячей воде на расчетную температуру наружного воздуха (-37°С) - *	Гкал/ч	1285
4.	Договорная величина	Гкал/ч	769,2

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата	00-СТ.1	Лист

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Принципиальная схема ТЭЦ-11 представлена в приложении.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Потребление тепла происходит по следующим направлениям:

1. Потребление для производственных целей. Потребители ОАО «УсольеХимпром», ООО «Руссоль».

2. Потребление для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий города Усо́лья-Сиби́рского и поселка «Белореченск», сельхозкомплекса поселка «Белореченск».

Разница в промышленном потреблении в различные периоды года не значительна, такая, как увеличение в зимнее время потерь тепла, и носит относительно постоянный характер. Исключение составляют периоды с простоем работы оборудования потребителей пара, которые не зависят от времени года.

Потребители, снабжаемые теплом для целей отопления и вентиляции, характеризуется значительной равномерностью расхода тепла на протяжении суток и резкой неравномерностью в течение года (в зависимости от температуры наружного воздуха). Потребители горячего водоснабжения добавляют неравномерность потребления в течение суток.

На станции для регулирования отпуска тепла потребителям отопления, вентиляции и горячего водоснабжения применяется температурный график 130/70, как оптимальный для данного региона исходя из фактических температур наружного воздуха в отопительный период.

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	00-СТ.1					
						Лист					

Температурный график 130°C/70°C работы тепловых сетей с ТЭЦ-11

T_H	T_1	T_2	T_3	T_H	T_1	T_2	T_3
+10	70	48	52	-19	99	58	75
+5	70	47	53	-20	100	58	76
0	70	46	54	-21	102	59	77
-3	70	45	55	-22	103	60	78
-4	72	46	57	-23	106	60	79
-5	73	47	58	-24	107	61	80
-6	74	48	59	-25	109	62	82
-7	77	48	60	-26	111	63	83
-8	79	50	62	-27	113	63	84
-9	81	50	63	-28	114	64	85
-10	82	51	64	-29	115	65	86
-11	85	51	65	-30	116	66	87
-12	86	52	66	-31	119	66	88
-13	89	53	68	-32	121	66	89
-14	90	54	69	-33	122	67	90
-15	91	55	70	-34	125	67	91
-16	93	55	71	-35	126	68	92
-17	94	56	72	-36	129	69	94
-18	98	57	74	-37	130	70	95

T_H -температура наружного воздуха, °C;
 T_1 -температура прямой сетевой воды, °C;
 T_2 -температура обратной сетевой воды, °C;
 T_3 -температура смешанной после элеватора воды, °C.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Источник теплоснабжения города Усолье-Сибирское (ТЭЦ-11) является производителем тепловой и электрической энергии для нескольких промышленных бытовых потребителей. Выработка тепловой и электроэнергии ведется круглогодично, в летний период выработка тепла ведется только на производственные нужды предприятий и потребление горячего водоснабжения жилыми и социально-бытовыми потребителями.

Среднегодовая загрузка оборудования. 2012г.

Ст.№	Тип и станционный номер турбоагрегата.	часы работы
1	ПТ-25-90/10;ТМЗ	0
2	ПТ-25-90/10;ТМЗ	1056
3	ПТ-50-130/13;ЛМЗ	6773
4	Т-50-130;ТМЗ	2485
5	Р-50-130-1;ЛМЗ	130
6	Т-50-130;ТМЗ	4998
7	Р-50-130-1;ЛМЗ	587
8	Т-100-130;ТМЗ	3883

Ст.№	Тип, система котлоагрегата, завод- изготовитель	часы работы
1	БКЗ-160-100	626
2	БКЗ-160-100	1821
3	БКЗ-210-140	4280
4	БКЗ-210-140	3822
5	ТП-85	2389
6	ТП-85	1098
7	ТП-81	2199
8	ТП-81	2183
9	ТП-81	4396

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла потребителями города Усолье-Сибирское ведется общедомовой. Здания, потребляющие тепловую энергию оборудованы общедомовыми тепловыми счетчиками.

Схема учета энергоресурсов ТЭЦ-11, в т.ч. отпущенную в тепловые сети представлена в табл.1.2.8.1.

Таблица 1.2.8.1.

№ п.п.	Наименование узла учета	Наименование СИ
1. Сетевая вода		
1.1.	Тепловычислитель ТРУ-I	СПТ 961№4268
1.1.1.	Расход прямой сетевой воды ТРУ-I	Расходомер Метран-100 перепад= 2,5КПа

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

00-СТ.1

Лист

№ п.п.	Наименование узла учета	Наименование СИ
1.1.2.	Расход прямой сетевой воды ТРУ-I	Расходомер Метран-100 перепад=63КПа
1.1.3.	Расход обратной сетевой воды ТРУ-I	Расходомер Метран-100 перепад=4КПа
1.1.4.	Расход обратной сетевой воды ТРУ-I	Расходомер Метран-100 перепад=63КПа
1.1.5.	Давление прямой сетевой воды ТРУ-I	Метран-100 (0-16)
1.1.6.	Давление обратной сетевой воды ТРУ-I	Метран-100 (0-16)
1.1.7.	Температура прямой сетевой воды ТРУ-I	КТ ПТР01
1.1.8.	Температура обратной сетевой воды ТРУ-I	КТ ПТР01
1.2.	Тепловычислитель ТРУ-II	СПТ 961 №10542
1.2.1.	Расход прямой сетевой воды ТРУ-II	Расходомер Метран-100 перепад=1,6КПа
1.2.2.	Расход прямой сетевой воды ТРУ-II	Расходомер Метран-100 перепад=63КПа
1.2.3.	Расход обратной сетевой воды ТРУ-II	Расходомер Метран-100 перепад=1,6КПа
1.2.4.	Расход обратной сетевой воды ТРУ-II	Расходомер Метран-100 перепад=63КПа
1.2.5.	Давление прямой сетевой воды ТРУ-II	Метран-100 (0-16)
1.2.6.	Давление обратной сетевой воды ТРУ-II	Метран-100 (0-16)
1.2.7.	Температура прямой сетевой воды ТРУ-II	ТПТ-1-1,50П, КтА
1.2.8.	Температура обратной сетевой воды ТРУ-II	ТПТ-1-1,50П, КтА

2. Осветленная вода

2.1.	Тепловычислитель осветленной воды	СПТ 961 №10368
2.1.1.	Расход осветленной воды на ТЭЦ	метран-350 №7935039
2.1.2.	Давление осветленной воды на ТЭЦ	метран-100 № 141159
2.1.3.	Температура осветленной воды на ТЭЦ-11	термометр ТПТ-1-1 50П №2016

3. Речная вода

3.1.	Расход речной воды I ввод	КСУ-2, Метран-43
------	---------------------------	------------------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п.п.	Наименование узла учета	Наименование СИ
3.2.	Давление речной воды 1 ввод	КСД-2, МЭД
3.3.	Тепловычислитель 2 речной ввод	СПТ 961 № 10540
3.3.1.	Расход речной воды 2 ввод	ЭРИС ВЛТ-600 № 476
3.3.2.	Блок питания и индикации	БПИ.В1 №160
3.3.3.	Давление речной воды 2 ввод	Метран-55ДИ №234152 (0-6)
3.3.4.	Температура речной воды 2 ввод	КТСПР 102-100П
4. Кислород		
4.1.	Счетчик газа	Метран-331
4.2.	Датчик многопараметрический	Метран-335
4.3.	Устройство микровычислительное	Метран-333
5. Азот		
5.1.	Счетчик газа	Метран-331
5.2.	Датчик многопараметрический	Метран-335
5.3.	Устройство микровычислительное	Метран-333
6. Уголь		
6.1.	Весы конвейерные ИТ-07-060-05	ТСК "Контек" 3А
6.2.	Весы конвейерные	ТСК "Контек" ЛКЗБ
6.3.	Весы конвейерные	ТСК "Контек" ЛК 10
7. Электроэнергия		
7.1.	Счетчики (коммерческий учет электроэнергии АИИСКУЭ), количество точек - 113)	Альфа А2R-4-AL-C25-T

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Представляют	Сведения	Получают	Периодичность	Срок представления
Субъекты электроэнергетики, осуществляющие производство электрической, тепловой энергии и мощности, и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами генерации, организация по управлению и развитию единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином	Таблица 1. Общее количество аварий Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования	Ростехнадзор Минэнерго России Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике	Ежемесячно	До 25 числа месяца, следующего за отчетным

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Представляют	Сведения	Получают	Периодичность	Срок представления
законном основании объектами электросетевого хозяйства				
Структурные подразделения (филиалы организаций): субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической, тепловой энергии и мощности, и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами генерации, организации по управлению и развитию единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальных сетевых организаций и иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства	Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий, невыполненных в установленный срок	Территориальные органы Ростехнадзора Соответствующие диспетчерские центры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике	Ежемесячно	До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Наименование структурного подразделения (филиала) организации: ТЭЦ-11 ОАО «Иркутскэнерго»

Отчетный период: декабрь 2012 г.

Общее количество аварий (отчетный месяц)

Таблица 1.2.9.1

Отчетный месяц	Количество аварий								
	Всего аварий	Учетные признаки аварий 1.1-1.13				Учетные признаки аварий 2.1-2.9			
		Итого аварий	В том числе			Итого аварий	В том числе		
			с поврежде- нием оборудова- ния	коды организационных причин			с поврежде- нием оборудова- ния	коды организационн ых причин	
				3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 (с ошибками персонала)	3.4.6, 3.4.7 (из-за недостатков эксплуатации)			3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 (с ошибками персонала)	3.4.6, 3.4.7 (из-за недостатков эксплуатации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
январь	0	0	0	0	0	0	0	0	0
февраль	1	0	0	0	0	1	1	1	0
март	1	0	0	0	0	1	0	1	0

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Отчетный месяц	Количество аварий								
	Всего аварий	Учетные признаки аварий 1.1-1.13				Учетные признаки аварий 2.1-2.9			
		Итого аварий	В том числе			Итого аварий	В том числе		
			с поврежде- нием оборудова- ния	коды организационных причин			с поврежде- нием оборудова- ния	коды организационн ых причин	
3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 (с ошибками персонала)	3.4.6, 3.4.7 (из-за недостатков эксплуатации)			3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 (с ошибками персонала)	3.4.6, 3.4.7 (из-за недостатков эксплуатации)				
апрель	1	0	0	0	0	1	1	0	1
май	1	0	0	0	0	1	1	0	0
июнь	0	0	0	0	0	0	0	0	0
июль	0	0	0	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сентябрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0
октябрь	1	0	0	0	0	1	0	1	1
ноябрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0
декабрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого с начала года	5	0	0	0	0	5	3	3	2

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Классификация аварий по видам оборудования

Таблица 1.2.9.2.

Отчетный месяц	Классификационные признаки видов оборудования													
	Котельное оборудование (код 3.3.1)	Турбинное оборудование (код 3.3.2)	Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3)	Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7)	Здания и сооружения (код 3.3.9)	ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10)	Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12)	Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13)	Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14)	Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15)	Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16)	Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17)	Средства диспетчерского и технологического управления и Системы упр. Энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19)	Другие виды оборудования (коды 3.3.7, 3.3.8 и 3.3.20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
январь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
февраль	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
март	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
апрель	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
май	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
июнь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
июль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
август	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сентябрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
октябрь	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ноябрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
декабрь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого с начала года	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата
00-СТ.1					Лист

Наименование структурного подразделения (филиала) организации: ТЭЦ-11

ОАО «Иркутскэнерго»

Отчетный период: декабрь 2012г.(отчетный месяц)

Общее количество противоаварийных мероприятий*

Таблица 1.2.9.3.

Дата возникновения аварии	Номер акта расследования, предписания	Количество установленных мероприятий	Количество выполненных мероприятий	Количество невыполненных мероприятий в установленный срок
1	2	3	4	5
Аварий не было	-	0	0	0
Всего				

Перечень противоаварийных мероприятий, невыполненных в установленный срок*

Таблица 1.2.9.4.

Дата возникновения аварии	Номер акта расследования, предписания	Наименование мероприятия	Установленный срок исполнения	Причина невыполнения и принятые меры	Планируемый срок выполнения	Решение уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике о переносе срока выполнения	
						Решение, установленный срок выполнения	Дата и номер документа
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

* - по авариям, которые классифицированы в соответствии с пунктом 4

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ТЭЦ-11 отсутствуют.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Централизованное теплоснабжение в горячей воде г. Усолье-Сибирское, промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов обеспечивается от ТЭЦ-11 по температурному графику 130/70 °С, на расчетную температуру наружного воздуха - 36 °С. Система горячего водоснабжения - открытая. Подключение потребителей тепла зависимое.

Отпуск теплоносителя от теплоисточника осуществляется по двум тепломагистралям: магистраль №1 - потребители г. Усолье-Сибирское и магистраль СХК – потребители Усольского района: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, п. Белореченский.

Схема тепловых сетей радиальная. Тепловые сети спроектированы в двухтрубном исполнении, прокладка трубопроводов надземная на высоких и низких опорах и подземная в непроходных каналах и бесканальная.

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов минераловатные маты, пенополиуретан, пенополимерминеральная изоляция. Покровный слой в основном выполнен из стеклоткани.

Тепловые сети эксплуатируются круглогодично, в летний период для поддержания температуры воды в системах горячего водоснабжения.

На тепловых сетях УТС от ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское установлено 5 насосных станции: из них 1 насосная станции (ТНС-2) - работает на прямом и обратном трубопроводах, 1 насосная станция (ТНС-5) работает на смешение, 1 насосная станция работает на обратном трубопроводе (ТНС-1), 1 насосная станция на обратке (ТНС-3) находится в резерве, 1 насосная станция на прямом трубопроводе (ТНС-4) - в течение отопительного сезона.

1.3.2. Электронные и бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема теплоцентрали р. г. Усолье-Сибирское прилагается. См. приложение.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристика грунтов в месте прокладки с выделением наиболее надежных участков, определение их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристикагрунтов в месте прокладки с выделением наиболее надежных участков, определение их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки					
						00-СТ.1		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			

Параметры тепловых сетей характеризуются утвержденным эксплуатационным температурным графиком отпуска от источника тепловой энергии 130/70°С .

Схема присоединения к местных отопительно-вентиляционных систем – зависимая. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме.

Год ввода сетей теплоснабжения в эксплуатацию 1976.

Прокладка трубопроводов надземная на высоких и низких опорах и подземная в непроходных каналах и бесканальная.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов, а так же углов поворота теплотрассы.

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов минераловатные плиты, пенополиуретан. Покровный слой в основном выполнен из стеклоткани.

Материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей.

Таблица 1.3.3.1

Материальная характеристика тепловой сети в направлении «Город»						
участок сети	тип прокладки	тепло изоляционный материал	год прокладки	диаметр dn, м	длина 2-х трубном исчислении L, м	материальная хар-ка, м ²
Магистральные сети от ТЭЦ-11 - ТНС-2	надземная	мин.вата	1977.1995. 1999-2001	0,82	866	1420,2
Магистральные сети от ТЭЦ-11 - ТНС-2	надземная	ППУ	2009	0,92	40	73,6
Магистральные сети от ТЭЦ-11 - ТНС-2	надземная	мин.вата	1977	0,92	1828	3363,5
Магистральные сети от ТЭЦ-11 - ТНС-2	надземная	мин.вата	1977.1995. 1999-2001	1,02	691	1409,6
Магистральные сети от ТНС-2 - ТНС-1	подземная	мин.вата	1992	1,020	1110	2264,4
Магистральные сети от ТНС-1 - ТК-15	подземная	мин.вата	1984-1990	0,63	642	808,9
Магистральные сети от ТНС-1 - ТК-15	подземная	мин.вата	1984-1990	0,82	2895	4747,8
Тепловые распределительные сети: по ул. Ватутина, ул. Куйбышева, ул.К.Либкнехта, ул.Р.Люксембург	подземная	мин.вата	1964; 1991; 1989; 1985	0,530	6787	7194,2
Тепловая распределительная сеть по ул. Куйбышева	подземная	ППУ	2007	0,530	50	53,0
Тепловая распределительная сеть №5: по ул. Ватутина от смотровой камеры до ТК-2	подземная	ППУ	2008	0,426	81	69,0

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Материальная характеристика тепловой сети в направлении «Город»

участок сети	тип прокладки	тепло изоляционный материал	год прокладки	диаметр дн, м	длина 2-х трубном исчислении L, м	материальная хар-ка, м ²
Тепловая распределительная сеть №13: по ул.Р.Люксембург	подземная	ППУ	2009	0,426	355	302,5
Тепловые распределительные сети: по ул. Ватутина, 28-29 квартала, на 8-9м/районы, пр-т Космонавтов.	подземная	мин.вата	1964;1968	0,426	1960	1669,9
Тепловые распределительные сети: по ул. Энгельса, К.Либкнехта	подземная	ППУ	2009	0,375	114	85,5
Тепловые распределительные сети: по ул. Энгельса, ул. Ватутина, пр-ту Космонавтов, пр-ту Кр. Партизан	подземная	мин.вата	1964;1976;1980	0,375	1101	825,8
Тепловые распределительные сети: по ул. Толбухина, 8-9 м/район, 21-26 кв-ла	подземная	ППУ	2009	0,325	126	81,9
Тепловые сети по ул. К. Либкнехта РС-16, ул. Толбухина 50 РС-11	подземная	ППУ	2008	0,325	680	442,0
Тепловые сети по ул. Энгельса, ул. Сеченова, ул. Ватутина	подземная	ППУ	2007	0,325	816	530,4
Тепловые сети: п. Каркасный	надземная	мин.вата	2002-2003	0,273	3633	1983,6
Тепловая РС-4 от ТК-1 до ТК-1-5	подземная	ППУ	2008	0,273	200	109,2
Тепловые сети 24а, 21; 26; 28; 29; 83; 85 кварталов; 7,8 м/р	подземная	мин.вата	1964-1982	0,273	4020	2194,9
Тепловые сети по ул. Луначарского	подземная	ППУ	2007	0,273	175	95,6
Тепловая РС-3 по ул. Ватутина от ТК-7 до ТК-8, РС-16 от ТК-11 до ТК-12, РС-8 от ТК-2 до ТК-5, РС-13 от ТК-3 до Комсомольского 99, РС-5 по ул. Лермонтова и от ТК-7-8 до ТК-7-9	подземная	ППУ	2008	0,219	1350	591,3
Теплосети: 19,20	подземная	ППУ	2009	0,219	1342	587,8

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата	00-СТ.1	Лист

Материальная характеристика тепловой сети в направлении «Город»

участок сети	тип прокладки	теплоизоляционный материал	год прокладки	диаметр дн, м	длина 2-х трубном исчислении L, м	материальная хар-ка, м ²
кварталов; 7,8,9 м/районы						
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85квартала, 1 и 2участки; 7,8,9 м/районы	подземная	мин.вата	1964-1994	0,219	9175	4018,7
Т/сети по: ул. Ленина, ул. Толбухина, ул.Чкалова, ул. Толбухина, ул.Молотовая, ул. К.Маркса, ул.Менделеева, ул.Луначарского, п.Каркасный	подземная	ППУ	2007	0,219	1821	797,6
Тепловая РС-10: ул. Стопани 79-85, ул. Ленина 87-89, РС-3: от ТК-4-8 до ТК-4-11, РС-18 от ТК-1-3 до ул. Луначарского 29, РС-15 от ТК-2 до ТК-4, РС-5 от ТК-3 до ТК-3-0, РС-2 ул. Крупская, РС-11 ул. Интернациональная 36-40	подземная	ППУ	2008	0,159	1418	450,9
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	ППУ	2009	0,159	1242	395,0
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	мин.вата	1964-1994	0,159	8247	2622,5
Тепловые сети по: ул.Куйбышева, ул. Стопани, ул.Ленина, ул. Сеченова, ул. Толбухина, ул.Интернациональная, пр-т Космонавтов, пр-т Химиков, ГПТУ-29	подземная	ППУ	2007	0,159	1393	443,0
Теплосети: 23, 24а, 21, 20, 28, 1 кварталов, 1 и 2 участка	подземная	ППУ	2009	0,133	552	146,8
Тепловые сети: 23, 24а, 21, 20, 28, 29 ,1 кварталов, 1 и 2 участков; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	мин.маты	1964-1994	0,133	5681,5	1511,3
Тепловая РС-12 от ТК-3 до ТК-5, РС-3 по ул.	подземная	ППУ	2008	0,133	801,5	213,2

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Материальная характеристика тепловой сети в направлении «Город»

участок сети	тип прокладки	тепло изоляционный материал	год прокладки	диаметр дн, м	длина 2-х трубном исчислении L, м	материальная хар-ка, м ²
Московская, РС-5 от ТК-5 до ТК-11, РС-18 от ТК-1-4 до Луначарского, 33						
Тепловые сети по: пр-ту Комсомольский 36, ул.Сеченова, пр-ту Красных партизан	подземная	ППУ	2007	0,133	202	53,7
Тепловая РС-3 от ТК-4-5 до Комсомольского 24-26, РС-3 от ТК-7-3 до ТК-7-3-2, от ТК-7-7 до ул. Сеченова 14, РС-10 ТК-3-5 до ТК-3-6, РС-8 от ТК-16 до станции скорой помощи и от ТК-17 до ул. Интернациональной 4, РС-13 от ТК-2-7 до ул. Машиностроителей 5а, РС-13 от ТК-3 до ТК-3-3	подземная	ППУ	2009	0,108	1049	226,6
Тепловая РС-3 от ТК-4-5 до Комсомольского 24-26, РС-3 от ТК-7-3 до ТК-7-3-2, от ТК-7-7 до ул. Сеченова 14, РС-10 ТК-3-5 до ТК-3-6, РС-8 от ТК-16 до станции скорой помощи и от ТК-17 до ул. Интернациональной 4, РС-13 от ТК-2-7 до ул. Машиностроителей 5а, РС-13 от ТК-3 до ТК-3-3	подземная	ППУ	2008	0,108	1551	335,0
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	мин.вата	1964-1990	0,108	14113	3048,4
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	ППУ	2009	0,089	813	144,7
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	мин.вата	1964-1994	0,089	18359	3267,9

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

00-СТ.1

Лист

Материальная характеристика тепловой сети в направлении «Город»

участок сети	тип прокладки	тепло изоляционный материал	год прокладки	диаметр дн, м	длина 2-х трубном исчислении L, м	материальная хар-ка, м ²
Тепловая РС-4 от ТК-6 до Ленина 97, на Ленина 89, РС-10 на Комсомольский 50, ул. Стопани 85, Комсомольский 4, 8, 12 (врезки), РС-13 ул. Машиностроителей 5, 7, 9, ДК ЗГО, ул. Энгельса 16, 20, РС-22 от ТК-2 до Ленинского пр-та 18, от ТК-3 до Ленинского пр-та 22, РС-5 ул. Садовый тупик, РС-11	подземная	ППУ	2008	0,089	1291	229,8
Тепловые сети по: ул. Стопани, ул. Республики, ул. Менделеева, пр-там Комсомольский, Ленинский, Кр. Партизан, Химиков	подземная	ППУ	2007	0,089	1235	219,8
Тепловая РС-14 на мастерские ГПТУ-26, РС-3 врезки на Комсомольский, 24-26, РС-18 от ТК-1-2 до д/сада №24, РС-8 от ТК-15-1 до детской больницы	подземная	ППУ	2009	0,076	362	55,0
Тепловая РС-14 на мастерские ГПТУ-26, РС-3 врезки на Комсомольский, 24-26, РС-18 от ТК-1-2 до д/сада №24, РС-8 от ТК-15-1 до детской больницы	подземная	ППУ	2008	0,076	370	56,2
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	мин.вата	1964-1994	0,076	13140	1997,3
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	ППУ	2009	0,057	1499	170,9
Теплосети: 23, 24, 24а, 21, 26, 19, 20, 28, 29, 83, 85, 1,3 квартала, 1 и 2 участки; 7,8,9 м/районы, старый город	подземная	мин.вата	1964-1994	0,057	11761	1340,8

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Материальная характеристика тепловой сети в направлении «Город»

участок сети	тип прокладки	теплоизоляционный материал	год прокладки	диаметр дн, м	длина 2-х трубном исчислении L, м	материальная хар-ка, м ²
Тепловая РС-3 врезки на ул. Стопани, 25-ул. Сеченова 24, ул. Энгельса 16, 20; РС-5 ул. Шевченко, 18-20, РС-5 от ТК-7-4 до ТУ РОСТО, РС-3 врезки на дома по ул. Московской, РС-14 врезки на дома по ул. Бурлова, врезки на ул. Ватутина, 12, Комсомольский пр-т 11, РС-2 врезки на дома по ул. Крупская	подземная	ППУ	2008	0,057	1611	183,7
Тепловые сети по: ул. Стопани, ул. Сеченова, Толбухина, ул. Менделеева	подземная	ППУ	2007	0,057	386	44,0
ИТОГО:					128935	52877,5
в т.ч. надземная прокладка					7058	8250,6
в т.ч. подземная прокладка					121877	44626,8

Таблица 1.3.3.2

Основные показатели тепловой энергии в горячей воде за 2007-2012 г.г.							
Отчетный период	Поступление ТЭ в сеть, Гкал	Отпуск ТЭ из сети, Гкал	Потери (план), Гкал/год	Потери (факт), Гкал/год	% потерь от поступления в сеть	Потери (план), Гкал/час	Потери (факт), Гкал/час
2008 г.	1 502 568	1 255 626	272 110	246 942	16,43	32,30	29,31
2009 г.	1 436 257	1 199 758	240 011	236 499	16,47	28,49	28,07
2010 г.	1 389 864	1 159 103	233 359	230 761	16,60	27,70	27,39
2011 г.	1 194 867	975 574	219 460	219 293	18,35	26,05	26,03
2012 г.	1 231 663	1 017 026	214 905	214 637	17,43	25,51	25,48

Таблица 1.3.3.3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

Отчетный период	Подпитка по ТРУ-1, (т.мес) тыс.т.год	Подпитка по ТРУ-1, т/ч	Расход сетевой воды по ТРУ-1	
			подающий труб-д т.	обратный труб-д т.
1	2	3	4	5
2008 г.				
январь	662563	891	4890433	4227870
февраль	623092	895	4553624	3930532
март	637236	857	4798453	4161217
апрель	534414	742	4027698	3493284
май	526795	708	1011415	1179184
июнь	414984	576	0	414984
июль	331406	445	317364	14042
август	398937	536	398937	0
сентябрь	485265	674	1009134	523869
октябрь	607571	817	3785912	3178341
ноябрь	578464	803	4267754	3689290
декабрь	634503	853	4313524	3679021
Итого:	6435	733	33374248	28491634
2009 г.				
январь	597496	803	4297019	3699523
февраль	563711	839	3898435	3334724
март	594870	800	4287179	3692309
апрель	474625	659	3471402	2996777
май	427476	575	1484928	1057452
июнь	378736	526	358504	20232
июль	204601	275	2758	201843
август	384318	517	334762	49556
сентябрь	453530	630	1619608	1166078
октябрь	464363	624	3934632	3470269
ноябрь	519982	722	4198062	3678080
декабрь	480332	646	4090846	3610514
Итого:	5544	633	31978135	26977357
2010 г.				
январь	524850	705	4206050	3681200
февраль	480008	714	3804140	3324132
март	549236	738	4239074	3689838
апрель	512403	712	3866331	3353928
май	432075	581	1858446	1529790
июнь	357475	496	320947	36528
июль	132489	178	713	131776
август	387758	521	0	387758
сентябрь	408767	568	1212776	851531

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Отчетный период	Подпитка по ТРУ-1, (т.мес) тыс.т.год	Подпитка по ТРУ-1, т/ч	Расход сетевой воды по ТРУ-1	
			подающий труб-д т.	обратный труб-д т.
1	2	3	4	5
октябрь	487659	655	4035063	3547404
ноябрь	485125	674	4285549	3800424
декабрь	481515	647	4407447	3925932
Итого:	5239	598	32236536	28260241
2011 г.				
январь	465135	625	4386973	3921838
февраль	415315	618	3939435	3524120
март	473922	637	4318272	3844350
апрель	384697	534	3453375	3068678
май	388889	523	1030806	954808
июнь	304615	423	168818	135797
июль	140193	188	35849	104344
август	316790	426	0	316790
сентябрь	362004	503	1740992	1728302
октябрь	344741	463	4135791	3791050
ноябрь	334506	465	4269412	3934906
декабрь	384168	516	4434713	4050545
Итого:	4315	493	31914436	29375528
2012 г.				
январь	379116	510	4432069	4052953
февраль	363640	522	4161106	3797466
март	360118	484	4412999	4052881
апрель	318216	442	3787201	3468985
май	354788	477	1287457	1378502
июнь	311779	433	172842	138937
июль	161001	216	161001	0
август	323574	435	62841	260733
сентябрь	320755	445	967518	1012059
октябрь	330425	444	3820433	3490008
ноябрь	334006	464	4178961	3844955
декабрь	333659	448	4230937	3897278
Итого:	3891	443	31675365	29394757

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В тепловых камерах имеются запорная и спускная арматура. Некоторые из ответвлений оборудованы ограничивающими диафрагмами.

На ответвлениях к потребителю установлена запорная арматура. Типоразмер секционирующей и регулирующей арматуры определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов от 1020 до 57 мм.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры выполнены подземными из железобетонных фундаментных блоков, перекрытыми железобетонными плитами. Трубопроводы на входах в камеры установлены на неподвижные опоры.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График отпуска тепловой энергии 130/70 °С при температуре наружного воздуха - 36°С. Изменение температуры теплоносителя производится на ТЭЦ-11 в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

В летнее время теплоснабжение г. Усолье-Сибирское осуществляется для поддержания температуры воды на горячее водоснабжение 60°С.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Данные о фактических температурах теплоносителя в тепловых сетях не предоставлены.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим теплоснабжения г. Усолье-Сибирское рассчитан для всех потребителей. Давление в системе создается с помощью повысительных насосных станций ТНС 1-5. Характеристики насосных станций и гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения г. Усолье-Сибирское приведены в Табл.1.3.8.1.

Взам. инв. №		1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики							
		Гидравлический режим теплоснабжения г. Усолье-Сибирское рассчитан для всех потребителей. Давление в системе создается с помощью повысительных насосных станций ТНС 1-5. Характеристики насосных станций и гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения г. Усолье-Сибирское приведены в Табл.1.3.8.1.							
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
								00-СТ.1	Лист
		Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

Гидравлические параметры на тепловых насосных станциях

Таблица 1.3.8.1.

<i>ТНС №</i>	<i>Параметры теплоносителя</i>	<i>Величина и отклонение</i>			<i>Ед.изм</i>	<i>Примечание</i>
ТНС-1	давление в подающем трубопроводе	8,2	±	0,2	кгс/см ²	
	Давление в обратном трубопроводе	6,7	±	0,2	кгс/см ³	Нагнетание СН
	давление в обратном трубопроводе	2,0	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН
ТНС- 2	давление в подающем трубопроводе	8,1	±	0,2	кгс/см ²	До узла смешения
	давление в подающем трубопроводе	8,0	±	0,2	кгс/см ²	После узла смешения
	Давление нагнетания ПН	6,3 ± 0,2			кгс/см ²	Подпитка из баков аккумуляторов
	Давление в обратном трубопроводе	4,8	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН
	Давление в обратном трубопроводе	8,8	±	0,2	кгс/см ²	Нагнетание СН
	Уровень в Б/А	2,0 - 8.0			метров	
ТНС- 3	давление в подающем трубопроводе	5,2	±	0,2	кгс/см ²	
	давление в обратном трубопроводе	4,4	±	0,2	кгс/см ²	
ТНС-5	давление в подающем трубопроводе	6,0	±	0,2	кгс/см ²	после регулятора РД 5-1, смешение с поз.5-13; температурный график 95/70
	давление в подающем трубопроводе	9,5	±	0,2	кгс/см ²	До регулятора РД 5-1
	давление в обратном трубопроводе	3,7	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН
	давление в обратном трубопроводе	10,3	±	0,2	кгс/см ²	Нагнетание СН
ТНС-4	давление в подающем трубопроводе	4,6	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН, смешение с РК4-2
	давление в подающем трубопроводе	5,7	±	0,2	кгс/см ²	нагнетание СН
	давление в обратном трубопроводе	4,5	±	0,2	кгс/см ²	Температурный график 95/70

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Основные технические характеристики тепловых насосных станций

Таблица 1.3.8.2.

Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение	Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, ч (период работы)	Марка насоса (место установки)	Тип электродвигателя	Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха									
				Характерная температура наружного воздуха, °С	Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт.	Диаметр рабочего колеса/ диаметр колеса после обрезки, мм	Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП), т/ч	Подача насоса, м³/ч	Напор насоса, м	КПД насоса, %	Нормируемая мощность насосной станции (ЦТП), кВт	Число часов работы насосов, ч	Нормативные технологические затраты эл. энергии насосной станции (ЦТП), кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТНС-1 Подкачивающая	5280 (отопительный сезон)	СЭ-2500-60-11-1 (обратный тр-д)	А4-400х-4У3	-3,0	2	700	4653	23 50	60	0,7	970	5280	5121600
				-15,0	2								
				-25,0	2								
				-36,0	2								
ТНС-1 Подкачивающая	5280	КС-12-50 (охлаждение подшипников)	А4-МР-100 L 2У3	-3,0	1	11,88	12	50	0,4 5	4	5280	21120	
				-15,0	1								
				-25,0	1								
				-36,0	1								
ТНС-2 Подкачивающая	Резервная (отопительный сезон)	СЭ-2500-60-11-1 (прямой тр-д)	А4-400х-4У3	-3,0	2	700	5940	30 00	60	0,7	970	4920	4772400
				-15,0	2								
				-25,0	2								
				-36,0	2								
	5280	СЭ-2500-60-11-1 (обратный тр-д)	А4-400х-4У3	-3,0	2	700	4653	23 50	60	0,7	970	5280	5121600
				-15,0	2								
				-25,0	2								
				-36,0	2								
	5280	К-80-50-200 (охлаждение подшипников)	4-АМХ 160-52 У3	-3,0	1	49,5	50	50	0,6 5	11	5280	58080	
				-15,0	1								
				-25,0	1								
				-36,0	1								
	956	СЭ-1250-45-10 (подпиточный тр-д)	А4-355LK-6У3	-3,0	1	1237,5	12 50	45	0,7	180	956	172080	
				-15,0	1								
				-25,0	1								
				-36,0	1								
ТНС-3 Подкачивающая	Резервная (отопительный сезон)	КМ-100-65-200 (обратный тр-д)	А 180 М2-У3	-3,0	1	200	99	10 0	50	0,7	0	0	0
				-15,0	1								
				-25,0	1								
				-36,0	1								
ТНС-4 Подкачивающая	5280 (отопительный сезон)	КМ-100-65-200 (прямой тр-д)	А 180 М2-У3	-3,0	1	200	99	10 0	65	0,6 8	30	5280	158400
				-15,0	1								
				-25,0	1								
				-36,0	1								
ТНС-5 Подкачивающая	5280	ЦР90-5 (на	3~МЛ 1LG207-	-3,0	2	198	10 0	90	0,7	74	5280	390720	
				-15,0	2								

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.											

ТНС-3 Подкачивающая	5280 (отопительный сезон)	65-200 (обратный тр-д)	А 180 М2-У3	-15,0	1	200	99	100	50	0,7	0	0	0
				-25,0	1								
				-36,0	1								
ТНС-4 Подкачивающая	5280 (отопительный сезон)	КМ-100-65-200 (прямой тр-д)	А 180 М2-У3	-3,0	1	200	99	100	65	0,68	30	5280	158400
				-15,0	1								
				-25,0	1								
				-36,0	1								
ТНС-5 Подкачивающая	5280	ЦР90-5 (на	3~МЛ 1LG207-	-3,0	2		198	100	90	0,7	74	5280	390720
				-15,0	2								

						00-СТ.1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

В плане реконструкции тепловых сетей города Усолье-Сибирское предусмотрена реконструкция части магистрали, выраженная в замене трубопроводов, утративших свой ресурс, теплоизоляции, без изменения технологических характеристик теплосети.

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики	
		Диаметр, мм	Длина, м
1.1.	Магистраль №2 (Участок от ТК-2-1 до ТК-2-14).	800	2572
1.2.	Распределительная сеть №14 УТС ТЭЦ-11.	250	43
		200	1763
		150	900
		125	150
		100	897
		80	420
		65	210
1.3.	Распределительная сеть №10 УТС ТЭЦ-11	50	70
		800	7
		350	224.5
		300	540
1.4.	Магистраль СХК. Реконструкция.	600	3196,9
1.5	Распределительная сеть №12	250	120
1.6.	ТНС-6	Нежилое здание. Насосная станция.	

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность летних процедур ремонтов и испытаний на тепловых сетях соответствует требованиям технических регламентов.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (вода);
- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);
- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 1.3.13.1.

Нормативы технологических потерь затрат и потерь при передаче тепловой энергии за 2012 год.*

Таблица 1.3.13.1.

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Тип теплоносителя, его параметры	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т)						Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал		
				С учеткой	Технологические потери				Всего	Через изоляцию	С затратами теплоносителя	Всего
					На пусковое заполнение	На регламентные испытания	Со сливами САРЗ	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
г.Усолье-Сибирское	СЦТ	УТС ТЭЦ-11	Горячая вода 130/70°C	523,159	34564	11522	0	46085	569244	211519	38470	249988

* - В соответствии с письмом заместителю главы города Усолье-Сибирское № 206/206/022-19/284 от 15.02.2012 ОАО "Иркутскэнерго".

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

В теплоснабжающей организации города приборы учета тепловой энергии установлены.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения нет.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме, при которой горячая вода из тепловой сети поступает в систему отопления через элеваторный узел или узел смешения.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Потребители тепла снабжены общедомовыми узлами учета тепла.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа), которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» представлены в табл. 1.3.17.1

Таблица 1.3.17.1

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по МО 1			28,29 % (Кол-во МКД, оснащенных приборами учета (198 МКД) / кол-во МКД, по которым требуется установка ПУ (700 МКД)					
1	г. Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого, 1	720,56	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата	00-СТ.1			

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 3	431,47	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
3	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 4	712,55	Договор 2013 год	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
4	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 6	696,81	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
5	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 10	686,18	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
6	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 11	538,47	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
7	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 12	691,47	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 14	681,80	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
9	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 19	546,62	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
10	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 21	594,53	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
11	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 18	810,00	ПУ	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
12	г. Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого, 22	705,75	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
13	г. Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого, 20	696,49	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
14	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 24	716,23	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
15	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 26	690,77	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
16	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 28	715,01	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
17	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 16	701,78	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
18	г. Усолье-Сибирское, ул.Б.Хмельницкого, 2	735,39	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
19	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 1	2100,10	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
20	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 5	3203,69	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
21	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 16	2051,10	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 18	2854,30	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
23	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 22	5031,50	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
24	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 26	2540,56	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
25	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 30	1486,19	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
26	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 38	420,01	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
27	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 40	373,50	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
28	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 42	438,28	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								услуга газоснабжения не предоставляется.
29	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 44	424,15	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
30	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 46	425,52	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
31	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 48	420,87	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
32	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 2	2041,95	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
33	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 4	3446,08	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
34	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 7	1242,58	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
35	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 14	2051,78	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
36	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 20	2842,13	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 24	2829,83	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
38	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 34	2205,18	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
39	г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 36	1280,62	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
40	г. Усолье-Сибирское, ул.Восточная, 33	734,80	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
41	г. Усолье-Сибирское, ул.Восточная, 29 А	681,75	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
42	г. Усолье-Сибирское, ул.Восточная, 29 Б	632,37	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
43	г. Усолье-Сибирское, ул.Восточная, 29 В	631,45	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
44	г. Усолье-Сибирское, ул.Восточная, 29 Г	1059,67	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
45	г. Усолье-Сибирское, ул.Восточная, 35	1209,70	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ГВС - п.п. Б п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
46	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 3	412,32	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627,

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
47	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 5	388,70	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
48	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 7	394,67	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
49	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 9	436,77	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
50	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 11	697,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
51	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 13	1369,38	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
52	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 5 А	518,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627,

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								услуга газоснабжения не предоставляется.
53	г. Усолье-Сибирское, ул.Декабристов, 23	223,41	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
54	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 1	264,42	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
55	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 2	263,93	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
56	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 3	274,26	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
57	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 4	274,44	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 6	269,97	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
59	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 7	267,53	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
60	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 9	270,72	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
61	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 10	272,88	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
62	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 11	266,91	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 12	275,67	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
64	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 19	352,40	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
65	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 20	415,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию,услуга газоснабжения не предоставляется.
66	г. Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 21	398,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию,услуга газоснабжения не предоставляется.
67	г. Усолье-Сибирское, ул.Депутатская, 8	245,30	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	г. Усолье-Сибирское, ул.Есенина, 4	269,10	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
69	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 2	4165,14	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
70	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 4	5106,24	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
71	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 8	4049,05	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
72	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 12	5585,41	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
73	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 16	3611,13	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
74	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 20	4813,32	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
75	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 50	2028,31	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
76	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 52	2028,99	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 54	2021,61	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
78	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 56	2034,36	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
79	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 153	815,49	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 04.09.2009 № 2
80	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 10	6720,09	ПУ		Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
81	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 14	8103,34	ПУ		Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
82	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 22	9688,80	ПУ		Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
83	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 36	8409,44	ПУ		Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
84	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 40	8089,40	ПУ		Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
85	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 58	1446,25	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
86	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 83	5044,48	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
87	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 85	5240,86	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
88	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 87	5600,05	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
89	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 26	6874,42	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
90	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 28	3847,74	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
91	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 30	3847,74	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
92	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 34	3123,74	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
93	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 38	3123,74	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
94	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 42	3066,81	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
95	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 46	3123,74	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата	

00-СТ.1

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 48	3077,20	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
97	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 32 А	3586,45	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
98	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 20 А	3480,31	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
99	г. Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 89	3698,70	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
100	г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 57	3439,69	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
101	г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 59	3596,34	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
102	г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 61	1782,42	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
103	г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 64	2053,37	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
104	г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 56	3976,92	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
105	г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 62	2927,86	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию,

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								услуга газоснабжения не предоставляется.
106	г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 60	4074,80	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
107	г. Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 10	385,40	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
108	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 2	2029,27	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
109	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 7	694,82	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
110	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 8	3534,68	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
111	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 9	701,83	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
112	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 75	3560,20	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
113	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 28	8067,31	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 1	716,77	ПУ	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
115	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 39	1989,20	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
116	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 41	657,68	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
117	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 44	2558,43	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
118	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 45	650,91	ПУ	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
119	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 47	3328,63	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
120	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 49	1128,74	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
121	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 53	658,40	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 55	1491,12	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
123	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 57	665,03	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
124	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 59	1404,77	ПУ	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
125	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 61	1571,89	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
126	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 63	2740,72	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
127	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 32	3590,28	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
128	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 36	4081,50	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
129	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 38	4293,05	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
130	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 50	3526,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
131	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 52	5920,67	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
132	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 4	3508,15	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
133	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 5	696,35	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
134	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 6	2020,83	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
135	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 96	458,67	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
136	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 10	2081,10	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
137	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 11	698,92	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
138	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 12	3541,70	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 13	698,60	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
140	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 15	723,81	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
141	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 24	2008,72	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
142	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 26	1889,74	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
143	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 67	2046,10	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
144	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 69	2053,90	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
145	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 71	2816,11	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
146	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 73	2811,26	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
147	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 81	2089,57	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 91	3485,70	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
149	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 93	4154,76	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
150	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 95	2589,10	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
151	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 97	948,20	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
152	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 124	8349,15	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
153	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 134	6184,11	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
154	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 99	2518,00	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
155	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 79	2162,14	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
156	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 83	4051,78	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
157	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 85	2317,53	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
158	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 79 А	2214,46	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
159	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 79 Б	2314,66	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
160	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 81 Б	2229,59	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
161	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 83 Б	1493,45	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
162	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 85 А	2314,05	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
163	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 3	709,36	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
164	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 21	683,48	Установка не требуется	ПУ	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
165	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 126	6014,12	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 108	236,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
167	г. Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский пр, 83 А	1523,76	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
168	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 1	1229,34	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
169	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 3	687,42	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
170	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 5	741,49	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
171	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 7	713,85	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
172	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 11	751,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 13	707,72	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
174	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 39	424,30	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 30/11
175	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 41	397,75	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
176	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 43	429,30	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 31/11
177	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 45	428,09	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
178	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 47	429,99	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 49	429,24	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
180	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 17	706,06	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гкал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
181	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 19	2838,21	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
182	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 21	2062,90	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
183	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 31	2792,94	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
184	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 33	2835,25	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
185	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 37	1277,01	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
186	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 25	1222,00	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
187	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 27	1154,89	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
188	г. Усолье-Сибирское, ул.Коростова, 29	1364,71	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
189	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 8	3325,21	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
190	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 10	3381,84	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
191	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 11	2874,68	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
192	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 18	3365,67	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
193	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 19	7227,89	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
194	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 30	1441,67	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
195	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 32	1480,31	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
196	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 34	5644,74	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
197	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 40	3601,43	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 44	3381,77	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
199	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 48	5006,67	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
200	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 50	5144,16	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
201	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 52	3370,72	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
202	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 60	2154,00	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
203	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 62	2186,93	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
204	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 64	2290,51	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
205	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 12	5590,78	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
206	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 13	4357,19	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
207	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 14	3339,36	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 3	3939,94	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
209	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 13 Б	3618,63	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
210	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 2	7173,48	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
211	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 4	5298,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
212	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 5	5253,54	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
213	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 7	5334,52	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
214	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 9	4698,60	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
215	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 15	2416,23	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
216	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 16	8412,60	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 20	7353,65	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
218	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 21	1916,56	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
219	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 22	5159,86	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
220	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 26	5284,60	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
221	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 28	5284,60	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
222	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 54	4645,92	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
223	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 17	1489,69	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
224	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 46	7522,06	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
225	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 38	3315,10	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
226	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 56	3319,24	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
227	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 2 А	3825,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
228	г. Усолье-Сибирское, пр.Космонавтов, 42	3340,60	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
229	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 3	5023,38	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
230	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 5	4958,32	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
231	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 34	4751,60	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
232	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 35	3610,48	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
233	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 36	4991,49	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
234	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 38	4637,77	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
235	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 40	4749,90	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 42	4689,87	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
237	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 44	3537,32	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
238	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 48	3336,17	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
239	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 32 А	3322,20	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
240	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 36 А	4174,50	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
241	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 10	5178,69	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
242	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 16	5660,36	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
243	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 18	4782,27	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
244	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 20	4835,71	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
245	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 22	6698,61	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 24	5055,45	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
247	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 31	7951,33	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
248	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 33	3672,39	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
249	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 61	2206,31	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
250	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 38 А	6070,18	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
251	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 14	4742,47	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
252	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 37	1438,55	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
253	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 39	4512,00	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
254	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 59	1474,44	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
255	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 63	1448,34	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
256	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 65	2177,26	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
257	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 67	2178,89	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
258	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 69	2193,81	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
259	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 71	1468,66	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
260	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 73	1502,31	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
261	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 8	6715,45	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
262	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 26	5532,76	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
263	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 30	5289,08	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
264	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 32	5593,17	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 41	9840,69	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
266	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 43	3468,47	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
267	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 6	10246,34	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
268	г. Усолье-Сибирское, пр.Кр.партизан, 57	3658,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
269	г. Усолье-Сибирское, ул.Красногвардейская, 3	407,81	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 1/11
270	г. Усолье-Сибирское, ул.Красногвардейская, 4	406,53	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 2/11
271	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 16	1439,40	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
272	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 28	1310,84	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
273	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 30	1311,15	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
274	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 31	1508,43	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 33	1537,73	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
276	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 35	935,57	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
277	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 39	504,35	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
278	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 41	897,27	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
279	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 43	1579,29	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
280	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 44	963,06	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
281	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 45	1407,46	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
282	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 46	1485,35	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
283	г. Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 24	1546,30	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
284	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 6	1978,55	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
285	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 8	1423,90	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 10	2090,76	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
287	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 20	4633,51	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
288	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 18	7955,16	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
289	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 1	4931,70	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
290	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 12	2808,78	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
291	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 14	1285,23	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
292	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 7	8730,26	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
293	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 9	3907,37	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
294	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 11	3931,25	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
295	г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 1 А	4743,31	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
296	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 69	7355,80	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
297	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 82	2015,36	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
298	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 87	1993,24	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
299	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 93	2007,33	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
300	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 97	1995,54	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
301	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 99	2004,97	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
302	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 85	2840,01	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
303	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 89	2009,35	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
304	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 91	2552,79	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 76	1274,19	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
306	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 103	3822,55	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
307	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 105	3595,47	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
308	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 107	3839,80	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
309	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 109	3557,60	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
310	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 81	2499,81	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
311	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 3	268,15	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
312	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 15	169,87	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
313	г. Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 17	287,69	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 56	1223,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
315	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 58	1236,50	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
316	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 24	1320,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
317	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 26	2750,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
318	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 28	2550,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
319	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 1	5040,26	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
320	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 2	4736,14	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
321	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 4	6948,07	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
322	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 6	3495,75	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
323	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 8	5017,57	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						00-СТ.1		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата			

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 10	3300,54	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
325	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 14	3305,39	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
326	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 16	7062,81	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
327	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 18	4690,17	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
328	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 20	4006,88	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
329	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 22	4370,10	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
330	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 12	5572,69	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
331	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 60	2764,14	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
332	г. Усолье-Сибирское, пр.Ленинский пр, 9	4495,58	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
333	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 21	5158,79	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
334	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 23	5192,29	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
335	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 27	5251,96	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
336	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 35	6727,98	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
337	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 45	8383,57	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
338	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 19 А	4243,56	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
339	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 19 Б	4516,49	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
340	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 39 Б	4285,05	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
341	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 13	5368,52	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
342	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 7	3671,00	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
343	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 11	5223,07	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
344	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 17	3586,32	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
345	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 1	5202,17	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
346	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 3	5189,09	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
347	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 5	5418,80	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
348	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 29	5639,22	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
349	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 37	9304,80	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
350	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 41	5284,60	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
351	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 16	9139,91	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
352	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 33	8272,73	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
353	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 43	7593,17	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
354	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 39	7304,84	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
355	г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 39 А	9042,19	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
356	г. Усолье-Сибирское, ул.Магистральная, 70	412,75	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
357	г. Усолье-Сибирское, ул.Матросова, 3	381,71	Договор 2013 год	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
358	г. Усолье-Сибирское, ул.Матросова, 4	1963,14	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
359	г. Усолье-Сибирское, ул.Матросова, 5	379,40	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
360	г. Усолье-Сибирское, ул.Матросова, 7	381,45	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	г. Усолье-Сибирское, ул.Матросова, 11	451,92	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 5/11
362	г. Усолье-Сибирское, ул.Матросова, 13	518,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
363	г. Усолье-Сибирское, ул.Матросова, 5 А	4116,65	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
364	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроитель, 2	380,76	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
365	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроитель, 4	381,21	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
366	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроитель, 6	376,90	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 8	462,67	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 3/11
368	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 10	439,60	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 4/11
369	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 12	390,63	Договор 2013 год	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
370	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 4 А	4287,27	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
371	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 8 А	1254,30	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
372	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 8 Б	1281,36	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
373	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 3	916,76	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
374	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 5	1207,29	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
375	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 7	912,78	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга ГВС не предоставляется, услуга

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
376	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 9	912,82	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
377	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 11	2931,76	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
378	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 15	2606,54	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
379	г. Усолье-Сибирское, ул.Машиностроителя, 17	2603,19	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
380	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 2	1658,80	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
381	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 4	1073,80	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
382	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 6	1842,99	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
383	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 26	2356,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
384	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 47	652,46	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 10/11
385	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 16	1970,75	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
386	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 18	2060,62	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
387	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 8	2980,25	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
388	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 10	1119,20	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
389	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 12	1860,77	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
390	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 14	1832,69	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
391	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 22	2137,25	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
392	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 24	1218,03	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
393	г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 30	2006,87	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 32	5063,85	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
395	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 34	2704,31	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
396	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 36	2775,39	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
397	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 38	3096,19	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
398	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 40	2024,88	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
399	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 42	1233,28	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
400	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 49	631,50	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
401	г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 51	613,98	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
402	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 74	4719,00	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 104	622,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
404	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 144	611,38	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
405	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 70	8405,43	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
406	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 80 А	4641,33	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
407	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 92	1401,83	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
408	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 92 Б	1456,04	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
409	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 92 В	1452,49	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
410	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 30	1458,18	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
411	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 32	1487,55	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
412	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 34	2187,49	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 36	1442,35	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
414	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 38	1469,80	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
415	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 76	4692,87	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
416	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 78	4365,40	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
417	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 80	3487,62	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
418	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 84	3357,73	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
419	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 86	3310,13	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
420	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 88	5585,83	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
421	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 70 А	2856,42	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
422	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 66	3259,15	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 24	284,46	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
424	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 28	1594,94	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
425	г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 24 А	288,98	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
426	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 2	341,60	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 11/11
427	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 4	509,37	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 13/11
428	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 6	510,36	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 12/11
429	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 8	301,50	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ГВС, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга газоснабжения не предоставляется.
430	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 10	504,06	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.12.2006 № 5/15
431	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 12	501,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.12.2006 № 5/16
432	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 14	504,82	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.12.2006 № 5/17
433	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 16	514,45	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 14/11
434	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 18	506,59	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Кккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
435	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 20	413,22	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
436	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 22	506,22	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.12.2006 № 5/14
437	г. Усолье-Сибирское, ул.Московская, 24	505,35	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								от 08.12.2011 № 15/11
438	г. Усолье-Сибирское, ул.Орджоникидзе, 3	2531,48	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
439	г. Усолье-Сибирское, ул.Орджоникидзе, 5	2701,00	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
440	г. Усолье-Сибирское, ул.Орджоникидзе, 7	2640,39	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
441	г. Усолье-Сибирское, ул.Орджоникидзе, 11	2666,45	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
442	г. Усолье-Сибирское, ул.Орджоникидзе, 13	2554,84	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
443	г. Усолье-Сибирское, ул.Орджоникидзе, 15	1245,65	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
444	г. Усолье-Сибирское, ул.Привокзальная, 6	220,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
445	г. Усолье-Сибирское, ул.Привокзальная, 7	62,97	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
446	г. Усолье-Сибирское, ул.Привокзальная, 9	250,32	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627,

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								услуга газоснабжения не предоставляется.
447	г. Усолье-Сибирское, ул.Привокзальная, 11	245,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
448	г. Усолье-Сибирское, Привокзальная, 15 А	291,45	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
449	г. Усолье-Сибирское, ул.Радищева, 1	411,18	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
450	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 13	2485,41	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
451	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 15	2379,62	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
452	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 5	1182,92	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
453	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 9	3811,85	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
454	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 11	2513,35	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 3	5532,10	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
456	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 17	3151,50	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
457	г. Усолье-Сибирское, ул.Республики, 7	2120,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
458	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 3	3877,98	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
459	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 4	2828,95	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
460	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 38	215,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
461	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 40	228,57	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
462	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 42	220,73	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
463	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 9	6975,96	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
464	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 1	3893,82	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
465	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 2	4363,71	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
466	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 5	5488,12	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
467	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 11	4711,49	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
468	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 13	3400,56	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
469	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 6	4097,75	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
470	г. Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, 44	244,13	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
471	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 5	4473,93	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
472	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 9	2044,04	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
473	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 19	613,08	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
474	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 28	3509,29	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
475	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 30	3514,96	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
476	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 32	3527,32	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
477	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 32 А	5763,37	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
478	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 9 А	1217,76	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
479	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 7	3555,47	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
480	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 13	617,53	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
481	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 17	544,22	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
482	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 20	3524,18	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
483	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 21	529,74	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
484	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 22	4600,80	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
485	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 24	3558,81	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
486	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 25	632,22	Установка не требуется	ПУ	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
487	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 27	543,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
488	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 31	515,58	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
489	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 33	537,21	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
490	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 35	543,27	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
491	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 37	542,08	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
492	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 39	1811,42	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
493	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 41	544,97	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
494	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 43	541,78	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
495	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 47	1986,91	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
496	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 2	2800,16	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
497	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 4	2823,64	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
498	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 3	2854,47	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
499	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 6	1267,24	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
500	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 8	1251,75	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
501	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 12	1243,87	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
502	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 14	1223,13	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
503	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 15	625,71	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
504	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 16	2729,87	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
505	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 18	2813,26	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
506	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 23	1782,58	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
507	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 45	4323,52	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
508	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 49	2887,16	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
509	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 51	2800,20	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
510	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 12 А	4240,44	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
511	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 24 А	4005,52	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
512	г. Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 29	532,57	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
513	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 13	3352,60	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
514	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 2	415,79	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
515	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 4	416,03	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
516	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 6	409,60	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
517	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 8	414,95	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
518	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 10	374,25	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
519	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 12	433,43	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
520	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 14	397,18	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 16	426,28	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
522	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 24	615,19	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
523	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 26	390,40	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
524	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 28	418,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
525	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 30	376,95	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
526	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 32	421,10	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
527	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 34	423,43	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
528	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 36	421,26	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
529	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 38	429,14	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
530	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 1	2052,56	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
531	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 3	1933,73	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
532	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 7	2047,33	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
533	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 9	1224,38	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
534	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 11	2058,19	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
535	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 15	1220,56	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
536	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 17	4200,10	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
537	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 21	2018,51	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
538	г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 19	1285,02	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
539	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 71	3525,40	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
540	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 73	3503,57	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
541	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 87	3851,67	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
542	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 31	604,60	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
543	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 57	5485,92	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
544	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 3	424,41	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
545	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 5	426,98	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								услуга газоснабжения не предоставляется.
546	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 7	424,84	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
547	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 9	422,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
548	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 11	426,58	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
549	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 13	428,64	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
550	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 15	434,94	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
551	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 17	420,93	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
552	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 21	425,01	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
553	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 23	418,60	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
554	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 25	423,69	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
555	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 27	404,66	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
556	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 29	420,82	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Закключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2011 № 8/11
557	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 33	422,16	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
558	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 35	424,79	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
559	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 37	414,78	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 9/11
560	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 43	5657,20	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
561	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 45	5647,90	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
562	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 47	5655,16	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
563	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 51	4072,78	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
564	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 53	3834,60	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
565	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 55	3864,73	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
566	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 61	3834,01	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
567	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 63	3811,07	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
568	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 65	2780,72	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
569	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 67	3813,60	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
570	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 69	3851,50	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
571	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 70	6567,11	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
572	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 75	3616,28	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
573	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 77	5102,86	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
574	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 79	5115,32	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
575	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 81	4186,55	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
576	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 83	3623,70	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
577	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 85	5071,35	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
578	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 89	6386,74	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
579	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 61 А	4023,86	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
580	г. Усолье-Сибирское, ул.Стопани, 41	990,70	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
581	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 2	789,78	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
582	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 4	391,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
583	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 6	386,21	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627услуга ГВС не предоставляется,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								услуга газоснабжения не предоставляется.
584	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 8	1129,82	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
585	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 10	391,00	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
586	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 12	393,72	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
587	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 16	1509,05	Договор 2013 год	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
588	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 19	405,69	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 6/11
589	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 23	671,25	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
590	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 31	489,50	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 7/11
591	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 3	623,33	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
592	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 5	596,65	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
593	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 7	614,85	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
594	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 9	617,94	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
595	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 17	617,09	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
596	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 22	613,35	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
597	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 30	2059,05	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
598	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 33	2083,41	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
599	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 1 А	5861,15	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
600	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 3 А	4692,67	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
601	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 25	370,73	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час. ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
602	г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, 27	358,29	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
603	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 1	4728,52	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 3	2828,39	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
605	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 5	8175,24	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
606	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 6	754,80	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
607	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 7	2893,88	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
608	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 9	2095,81	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
609	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 10	656,64	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
610	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 11	2069,98	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию.
611	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 12	635,90	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
612	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 14	740,75	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
613	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 16	731,50	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
614	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 20	735,44	Договор 2013 год	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
615	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 22	745,99	Договор 2013 год	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
616	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 24	661,95	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
617	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 26	651,56	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
618	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 28	745,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
619	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 30	639,83	Установка не требуется	ПУ	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
620	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 32	631,26	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
621	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 38	737,62	ПУ	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
622	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 40	660,68	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
623	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 42	643,80	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
624	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 13 А	3327,52	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
625	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 1А	4342,23	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
626	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 64	3316,28	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 8	648,29	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
628	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 44	2823,92	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
629	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 46	2827,06	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
630	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 50	3586,70	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
631	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 54	3570,57	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
632	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 56	3510,08	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
633	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 58	3550,71	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
634	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 62	3553,43	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
635	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 66	3327,22	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
636	г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, 44 А	3309,53	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
637	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 46 А	3374,97	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
638	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 4	652,14	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
639	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 15	6060,38	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
640	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 19	4188,82	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
641	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 23	4233,99	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
642	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 25	6022,33	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
643	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 27	4535,00	ПКР	ПКР	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
644	г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 29	4123,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
645	г. Усолье-Сибирское, ул. Тургенева, 7	392,45	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
646	г. Усолье-Сибирское, ул.Тургенева, 3	391,41	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627,услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
647	г. Усолье-Сибирское, пр-д Фестивальный, 13	1333,90	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
648	г. Усолье-Сибирское, пр-д Фестивальный, 1	1217,29	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
649	г. Усолье-Сибирское, пр-д Фестивальный, 3	1216,47	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
650	г. Усолье-Сибирское, пр-д Фестивальный, 7	1986,55	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
651	г. Усолье-Сибирское, пр-д Фестивальный, 15	2117,42	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
652	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 27	6297,75	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
653	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 29	5849,29	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
654	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 31	3386,92	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
655	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 32	2260,03	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
656	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 34	3085,16	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
657	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 35	5503,74	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
658	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 39	5081,07	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
659	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 45	1480,43	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
660	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 51	2433,08	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
661	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 53	3579,70	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
662	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 55	1512,11	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
663	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 2	2365,92	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
664	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 4	4683,98	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
665	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 6	1782,93	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
666	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 1	3363,12	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
667	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 3	3330,96	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
668	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 7	4719,84	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
669	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 8	2695,04	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
670	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 9	3323,64	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
671	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 11	3407,56	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
672	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 13	5360,47	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ устанавливается на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
673	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 15	3368,97	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
674	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 5	5446,77	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
675	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 47	2676,42	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
676	г. Усолье-Сибирское, пр.Химиков, 43	3615,32	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
677	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 1	2081,71	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
678	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 2	717,66	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
679	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 4	431,15	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
680	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 6	726,35	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 8	743,47	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
682	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 18	727,85	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
683	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 20	701,35	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
684	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 3	2005,17	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
685	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 9	2066,99	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
686	г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 11	2045,60	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
687	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 1	2026,95	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
688	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 2	1395,76	ПУ	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
689	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 3	1544,38	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
690	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 4	3216,06	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
691	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 5	1719,36	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
692	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 6	1374,05	ПУ	ПУ	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
693	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 7	2015,32	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
694	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 8	2074,47	ПУ	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
695	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 9	725,47	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
696	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 11	383,78	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
697	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 12	519,30	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
698	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 13	386,34	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
699	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 14	477,78	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
700	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 15	380,33	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
701	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 16	434,70	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
702	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 17	390,34	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
703	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 18	386,54	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 19	764,43	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
705	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 20	433,03	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
706	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 22	753,62	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
707	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 24	973,88	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
708	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 34	268,40	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
709	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 35	3704,03	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
710	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 25	618,56	Установка не требуется	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга газоснабжения не предоставляется.
711	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 21	1311,60	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								предоставляется.
712	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 23	297,60	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
713	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 26	301,50	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
714	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 29	286,40	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	тепловая энергия, ХВС, ГВС - п.п. А п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. № 627, услуга газоснабжения не предоставляется.
715	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 32	397,92	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Договор 2013 год	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
716	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 33	354,37	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
717	г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, 36	298,64	Установка не требуется	Установка не требуется	Договор 2013 год	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час. ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газоснабжения не предоставляется.
718	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 1	508,94	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 16/11
719	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 3	335,41	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 18/11
720	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 5	253,07	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 17/11
721	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 7	316,83	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 19/11

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
722	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 9	507,25	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 28/11
723	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 11	341,95	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 20/11
724	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 13	515,56	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 06.12.2006 № 5/20
725	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 15	526,19	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации МО г. Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 21/11
726	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 17	510,36	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								от от 06.12.2006 № 5/18
727	г. Усолье-Сибирское, ул.Энергетиков, 23	509,10	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 06.12.2006 № 5/19
728	г. Усолье-Сибирское, ул.Энергетиков, 25	507,43	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 06.12.2006 № 5/21
729	г. Усолье-Сибирское, ул.Энергетиков, 27	327,73	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 25/11
730	г. Усолье-Сибирское, ул.Энергетиков, 29	505,10	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 26/11

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
731	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 33	529,70	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 23/11
732	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 43	514,49	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 24/11
733	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 19	498,23	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 22/11
734	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 31	515,70	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
735	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 35	323,36	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заклучение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 27/11

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 37	470,00	ПУ	ПУ	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Открытая система ГВС, ПУ установлен на тепловую энергию, услуга газоснабжения не предоставляется.
737	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 41	321,67	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 29/11
738	г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 39	405,80	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 15.07.2010 № 18
739	г. Усолье-Сибирское, ул. Ярославская, 9	502,89	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	Заключение межведомственной комиссии при администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 08.12.2011 № 32/11
740	г. Усолье-Сибирское, ул. Ярославская, 3	340,56	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.

№ п\п	Адрес МКД	Общая площадь МКД	Установка приборов учета коммунальных ресурсов					Примечание
			Тепловая энергия	ХВС	ГВС	Электроснабжение	Газоснабжение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
741	г. Усолье-Сибирское, ул.Ярославская, 5	341,50	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
742	г. Усолье-Сибирское, ул.Ярославская, 7	341,33	Установка не требуется	Установка не требуется	Установка не требуется	ПУ	Установка не требуется	Потребление отопления менее 0,2 Гккал/час, ХВС - п.п. В п.2 Приказа Минрегиона от 29.12.2011 г. №627, услуга ГВС не предоставляется, услуга газоснабжения не предоставляется.
	ИТОГО	1802939, 22						

*- в строках согласно адресу МКД в зависимости от вида ресурса указывается один из следующих вариантов:

1. ПУ - если количество установленных приборов учета по централизованной услуге соответствует количеству вводов в МКД, в противном случае ячейка остается пустой

2. Установка не требуется. В столбце "Примечание" в таком случае указывается один из следующих вариантов: нет услуги централизованного снабжения либо наличие одного из условий, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ или Критериями наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, установленными Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627

3. ПКР - установка приборов учета предусмотрена в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

4. Договор-201_ год - установка приборов учета предусмотрена договором в соответствии с частью 9 статьи 13 и статьей 19 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Порядком заключения и существенными условиями договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, утвержденным приказом Минэнерго России от 7 апреля 2010 года № 149

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

							00-СТ.1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата			

**1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации,
телемеханизации и связи**

Диспетчерская служба теплоснабжающей организации расположена на ТЭЦ-11.

**1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и
обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию**

Бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры и объекты, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке на 01.01.2011г. представлены в табл. 1.3.19.1

Таблица 1.3.19.1

№	Название объекта	Единица измерения	Характеристика объекта (мощность, количество ед, км и т.д.)	Целесообразность восстановления	Принимаемые меры
1	2	3	4	5	6
1	Сети тепловые	км	0,818	Обеспечение надежности теплоснабжением жителей города	Проведение инвентаризации в 2013 г.
2	Сети водопроводные	км	0,425	Обеспечение надежности жителей города водоснабжением	Проведение инвентаризации в 2013 г.
3	Сети канализационные	км	1,143	Обеспечение надежности жителей города водоотведением	Проведение инвентаризации в 2013 г.

В городе Усолье-Сибирское бесхозяйных тепловых сетей: составляет 0,818 км. Для обеспечения надежности теплоснабжением жителей города данные сети необходимо передать на баланс ОАО «Иркутскэнерго».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Основная деятельность ТЭЦ-11 – это обеспечение централизованного теплоснабжения промышленности и жилищно-коммунального сектора г. Усолье – Сибирское, а так же покрытие электрических нагрузок системы ОАО «Иркутскэнерго». Предприятие расположено на 6-ти промплощадках - пяти промплощадках в городе Усолье-Сибирское, одной пром-площадке на территории посёлка Белореченский Иркутской области.

На промплощадке №1 находится территория ТЭЦ-11. На промплощадке № 2 находится золоотвал ТЭЦ-11.

Промплощадка № 1 ТЭЦ-11 располагается в промышленной зоне севернее города Усолье-Сибирское. Площадка №1 граничит с востока, юго-востока и северо-востока с территорией ООО «Усольехимпром». С северо-западной стороны – на расстоянии 430м от промплощадки ТЭЦ-11, находится ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод». В юго-восточном направлении на расстоянии 1,0км от границы территории ТЭЦ-11 (площадка №1) находится промзона, занятая предприятиями стройиндустрии.

Ближайший жилой массив от площадки №1 расположен на расстоянии 2,5км в южном направлении, на расстоянии 4,6км в северо-западном направлении расположен пос. Белореченский, в западном направлении на расстоянии 0,83 км за железнодорожными путями и автодорогой находятся садовые участки.

Промплощадка № 2 (золоотвал ТЭЦ-11) расположена в 2,5км к северо-востоку от пром-площадки №1 ТЭЦ -11.

На промплощадках №3-6 находятся объекты тепловых сетей в г. Усолье-Сибирское и п. Белореченский.

На промплощадке №1 размещены:
цеха ТЭЦ-11

- Цех топливоподачи (ЦТП);
- Котлотурбинный (КЦ);
- Электрический цех (ЭЦ);
- Химический цех (ХЦ);
- Административно-бытовой комплекс, столовая;
- Асфальто-бетонные покрытия промплощадки ТЭЦ-11, включая складские помещения.

Предприятия-арендаторы:

- Участок ООО «Иркутскэнергосвязь»;
- Участок ЗАО «Энергоремзащита» («ЭРЗ»);
- Участок ЗАО «Байкалвестком»;
- Участок ООО «Энергокотлоочистка»;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата					

- Участок ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго»;
- ЗАО «Иркутскэнерготранс» Центральный участок Автоколонна № 8;
- Участок ООО «Торговый дом «Иркутскэнерготрейд»;
- Участок ООО «Пожарная охрана Иркутскэнерго»;
- Участок ООО ПКЦ «Энергоремонт»;
- Участок ООО «Востокспецэнергоремонт»;
- Участок ООО «Энергоремонт»;
- Участок ЗАО «Иркутскэнергоремонт»;
- Участок ООО «Централизованная энерго-ремонтная фирма» («ЦЭРФ»);
- Участок ЗАО «Иркутскэнергострой»;
- Участок ООО «Сибпромсервис».

На промплощадке №2 ТЭЦ-11 размещён:

- Золоотвал (секции 1,2,4).

На промплощадках №3-6 размещён:

- Участок тепловых сетей (УТС) ТЭЦ-11

На балансе УТС состоят:

- семь тепловых насосных станций, в т.ч:
- ТНС-1 размещается в г. Усолье-Сибирское по адресу Комсомольский проспект, 31;
- ТНС-2 размещается в г. Усолье-Сибирское по адресу ул. Коростова, 18 (Промплощадка № 3);
- ТНС-3 размещается в г. Усолье-Сибирское по адресу ул. Крупская, 36;
- ТНС-4 размещается в г. Усолье-Сибирское по адресу ул. Клары Цеткин;
- ТНС-5 размещается в г. Усолье-Сибирское на территории ДОЗ;
- ТНС-1Б размещается в п. Белореченский д.114-а;
- ТНС-2Б размещается в п. Белореченский д.111-г;
- тепловые сети, находящиеся в г. Усолье-Сибирское (Промплощадка № 5);
- тепловые сети, находящиеся в п. Белореченский (Промплощадка № 6);
- гараж в г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 59 (Промплощадка № 4).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

1.5.1. Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

В городе Усоль-Сибирское отсутствуют элементы территориального деления.

Значения потребления тепловой энергии по потребителям приведены в таблице 1.5.4.1.

<i>Основные показатели тепловой энергии в горячей воде за 2007-2012 гг.</i>							
Отчетный период	Поступление ТЭ в сеть, Гкал	Отпуск ТЭ из сети, Гкал	Потери (план), Гкал/год	Потери (факт), Гкал/год	% потерь от поступления в сеть	Потери (план), Гкал/час	Потери (факт), Гкал/час
2008 г.	1 502 568	1 255 626	272 110	246 942	16,43	32,30	29,31
2009 г.	1 436 257	1 199 758	240 011	236 499	16,47	28,49	28,07
2010 г.	1 389 864	1 159 103	233 359	230 761	16,60	27,70	27,39
2011 г.	1 194 867	975 574	219 460	219 293	18,35	26,05	26,03
2012 г.	1 231 663	1 017 026	214 905	214 637	17,43	25,51	25,48

1.5.2. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В городе Усоль-Сибирское отсутствуют элементы территориального деления.

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ-11 приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии и приведены в нижеследующей таблице 1.5.4.1.

Тепловые нагрузки потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ-11 приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии и приведены в нижеследующей таблице1.5.4.1.						

Потребление тепловой энергии в г. Усолье-Сибирское

Таблица 1.5.4.1

№ по схеме	Наименование узла ввода	Геодетическая отметка, м	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		
			Q _{от}	Q _{вент}	Q _{гвс max}

№ дома	год застройки	Общая площадь	Кол-во жит.	Эт-ть	Q _{от}	Q _{гвс}	Q _{сум.}
		м ²	чел		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч
1							
2							
3							
15							
5							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
Итого:		158317,18	7867		13140326	6041856	19182182

Теплопотребление общественных зданий составляет 3,71 Гкал/ч.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата	00-СТ.1	Лист

1.5.5. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение:

- в г. Усолъе-Сибирское составляет
- р. п. Белореченский составляет 0,027 и 0,06 Гкал/м2.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Таблица. 1.6.1.1.

Тепловая мощность, Гкал/ч	ТЭЦ-11
Установленная	1285
Расчетная	1285
Нетто	-
Потери	32,12

Основные показатели тепловой энергии в горячей воде за 2007-2012 гг.

Отчетный период	Поступление ТЭ в сеть, Гкал	Отпуск ТЭ из сети, Гкал	Потери (план), Гкал/год	Потери (факт), Гкал/год	% потерь от поступления в сеть	Потери (план), Гкал/час	Потери (факт), Гкал/час
2008 г.	1 502 568	1 255 626	272 110	246 942	16,43	32,30	29,31
2009 г.	1 436 257	1 199 758	240 011	236 499	16,47	28,49	28,07
2010 г.	1 389 864	1 159 103	233 359	230 761	16,60	27,70	27,39
2011 г.	1 194 867	975 574	219 460	219 293	18,35	26,05	26,03
2012 г.	1 231 663	1 017 026	214 905	214 637	17,43	25,51	25,48

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

00-СТ.1

Лист

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

ТЭЦ-11 располагает требуемыми тепловыми мощностями для погашения теплopotребления планируемых объектов города Усолье-Сибирское.

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический режим работы системы теплоснабжения получен на основании расчетных расходов и длин трубопроводов, указанных на схеме, предоставленной заказчиком.

Расчет проведен для основных условных веток теплоснабжения г.Усолье-Сибирское, от повысительной насосной станции до конечного потребителя с целью проверки пропускной способности существующих участков теплоснабжения.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности нет.

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения имеются. Расширение зоны действия возможно при реконструкции магистральных тепловых сетей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата		

1.7. Балансы теплоносителя.

Заказчиком представлена схема с указанием расчетных расходов теплосети, на основании которой выполнены гидравлические расчеты основных веток теплоснабжения поселка.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом ТЭЦ-11 является бурый уголь Азейского месторождения, доставляемый железнодорожным транспортом. Мазут используется в качестве растопочного топлива. Сжигания угля в год составляет - до 1039927 тонн, мазута - до 1746 тонн.

Информация о потреблении угля (мазута) ТЭЦ-11 за 2008-2012 год представлена в табл. 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1.

Дата	Вид топлива	Месторождение	Расход, тнт
2008	уголь	Азейский	104856
		Мугунский	702727
		Ирша-Бородинский	13201
		Ирбейский	43918
		Переясловский	97368
		Головинский	269652
	Топочный мазут		1702
2009	уголь	Азейский	56849
		Мугунский	575641
		Ирбейский	4517
		Переясловский	89447
		Черемховский	90383
		Головинский	109937
	Топочный мазут		1488
2010	уголь	Азейский	13394
		Мугунский	676223
		Ирбейский	26773
		Черемховский	146664
		Головинский	3137

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Дата	Вид топлива	Месторождение	Расход, тнт
	Топочный мазут		1475
2011	уголь	Мугунский	676223
		Черемховский	146664
		Головинский	3137
	Топочный мазут		1475
2012	уголь	Азейский	8916
		Мугунский	752935
		Ирбейский	10200
		Переясловский	24649
		Черемховский	32446
		Головинский	10414
	Топочный мазут		1104

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

ТЭЦ-11 принадлежит ОАО «Иркутскэнерго» и является надежным поставщиком тепловой энергии в данном регионе. Резервное и аварийное топливо не предусматривается.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Характеристика фактического сжигаемого топлива (уголь, мазут) его стоимость, вид топлива, месторождение, физико-химическая характеристика топлива (сертификат на топливо), расход за последние 5 лет. представлена в табл.1.8.3.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата		

Характеристика углей

Таблица 1.8.3.1.

№ п/п	Наименование месторождений, предприятий	Марка, технологи ческая группа	Размер кусков, мм	Показатели качества					
				Зольность А, %	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии и топлива W t, %	Массов ая доля общей серы S t, %	Высшая теплот а сгорани я сухого беззольного топлив а Q s, ккал/кг	Низша я тепло та сгоран ия рабоче го топлив а Q I, ккал/кг	Выход летучих веществ V, %
				не более	не более	средняя	средняя	средняя	средний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Азейское месторож- дение (разрезы Азейский, Тулунс- кий)	ЗБР	0-300	28	30	0,4	7135	3915	47,6
2	Мугунское место- рождение	ЗБР	0-300	28	30	1,3	7150	3800	49
3	Черемховское месторождение	ДР	0-300	27	14	1,4	7600	4800	48,5
		ДМС Ш	0-25	38	19	1,5	7450	4300	
4	Канско-Ачинский бассейн (разрез Переясловский)	ЗБР	0-300	11	36	0,6	7200	3600(min)	46
5	Ирша-бородинское месторождение (разрез Бородинс- кий)	2БР		16	35	0,4		3870	46,4
6	Канско-Ачинский бассейн (разрез "Ирбейский"								
	пласт "Латынцевский	2БР	0-300	16	35	0,16- 0,6		3600- 4100	44,0- 48,0
	пласт "Спутник"	2БР	0-300	20	30	0,2-0,6		3600- 4200	44,0- 48,0

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подпись	Дата

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Объемы поставки топлива(газ) в периоды расчетных температур наружного воздуха

Таблица 1.8.4.1.

Источник теплоснабжения	По заявке на 2013 год в тыс. т				
	Всего на год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ТЭЦ-11	773,2	-	-	-	-

Данные представлены ОАО "Иркутскэнерго" от 21.08.13 года по запросу КГХ Администрации МО города Усолье-Сибирское .

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подпись	Дата		

1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Показателями уровня надежности при производстве и передаче тепловой энергии являются способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям:

- вероятности безотказной работы [Р],
- коэффициенту готовности [Кг],
- живучести [Ж].

По нормативным документам Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты $R_{ит} = 0,97$;

тепловых сетей $R_{тс} = 0,9$;

потребителя теплоты $R_{пт} = 0,99$;

СЦТ в целом $R_{сцт} = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

*Перечень аварийно-восстановительных ремонтов с временем восстановления за последние 5 лет
См. Том 2, приложение 3*

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

*Перечень аварийно-восстановительных ремонтов с временем восстановления за последние 5 лет
См. Том 2, приложение 3*

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) представлены в приложении.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							00-СТ.1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №		
	.			

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

00-СТ.1	
Лист	

1.10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1.10.1.

Техничко-экономические показатели ТЭЦ-11

№ п/п	Наименование показателя	Един. измер.	2008г. (данные инвентаризации)	Нормируемый период (5 лет)				
				2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установленная мощность станции	МВт	350,3	350,3	350,3	350,3	350,3	350,3
		Гкал/ч	1285	1285	1285	1285	1285	1285
2	Номинальная производительность котлов, в целом по станции, в т.ч.:	т/ч	2840	2840	2840	2840	2840	2840
	БКЗ-160 к/а ст. №1	т/ч	160	160	160	160	160	160
	БКЗ-160 к/а ст. №2	т/ч	160	160	160	160	160	160
	БКЗ-210 к/а ст. №3	т/ч	210	210	210	210	210	210
	БКЗ-210 к/а ст. №4	т/ч	210	210	210	210	210	210
	ТП-85-420 к/а ст. №5	т/ч	420	420	420	420	420	420
	ТП-85-420 к/а ст. №6	т/ч	420	420	420	420	420	420
	ТП-81-420 к/а ст. №7	т/ч	420	420	420	420	420	420
	ТП-81-420 к/а ст. №8	т/ч	420	420	420	420	420	420
	ТП-81-420 к/а ст. №9	т/ч	420	420	420	420	420	420
3	Среднегодовая паровая нагрузка	т/ч						
	БКЗ-160 к/а ст. №1	т/ч	100	100	100	100	100	100
	БКЗ-160 к/а ст. №2	т/ч	0	0	0	0	0	0
	БКЗ-210 к/а ст. №3	т/ч	163	163	163	163	163	163
	БКЗ-210 к/а ст. №4	т/ч	165	165	165	165	165	165
	ТП-85-420 к/а ст. №5	т/ч	288	288	288	288	288	288
	ТП-85-420 к/а ст. №6	т/ч	271	271	271	271	271	271
	ТП-81-420 к/а ст. №7	т/ч	279	279	279	279	279	279
	ТП-81-420 к/а ст. №8	т/ч	293	293	293	293	293	293
	ТП-81-420 к/а ст. №9	т/ч	285	285	285	285	285	285
4	Годовая выработка электроэнергии (всего)	млн. кВт/ч	1246,514	1321	1695	2064,8	2460,8	2460,8
	Годовой отпуск тепла (ТЭЦ)	Тыс. Гкал	2703,329	2491,458	2491,458	2491,458	2491,458	2491,458

					00-CT.1	Лучм
Изм.	Лучм	№ докум.	Подп.	Дата		

00-CT.1

Плоск

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №		
	.			

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
00-СТ.1	
Лист	

Продолжение табл. 1.10.1.

№ п/п	Наименование показателя	Един. измер.	2008г. (данные инвентаризации)	Нормируемый период (5 лет)				
				2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), в целом по станции, в т.ч.:	тнт/час	449,61	447,7	447,7	447,7	447,7	447,7
	БКЗ-160 к/а ст. №1	тнт/час	26,47	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
	БКЗ-160 к/а ст. №2	тнт/час	0	0	0	0	0	0
	БКЗ-210 к/а ст. №3	тнт/час	34,22	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
	БКЗ-210 к/а ст. №4	тнт/час	34,66	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
	ТП-85-420 к/а ст. №5	тнт/час	70,58	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7
	ТП-85-420 к/а ст. №6	тнт/час	68,14	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	ТП-81-420 к/а ст. №7	тнт/час	68,55	70,4	70,4	70,4	70,4	70,4
	ТП-81-420 к/а ст. №8	тнт/час	68,83	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
	ТП-81-420 к/а ст. №9	тнт/час	68,34	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1
9	Среднегодовая теплотворная способность топлива (смесь углей) на рабочую массу,	Ккал/кг	4026	4026	4026	4026	4026	4026
10	Содержание золы в топливе (смесь углей) на рабочую массу,							
	максимальное	%	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
	среднегодовое	%	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76
11	Содержание серы в топливе (смесь углей) на рабочую массу,							
	максимальное	%	1,22	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	среднегодовое	%	0,86	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Зам.гл. инженера-гл. менеджер по экологической безопасности
и рациональному использованию природных ресурсов
ОАО «Иркутскэнерго»



В.В. Горбунов

Плановые и фактические удельные расходы топлива на отпуск тепла ТЭЦ-11

Плановый удельный расход топлива на отпуск тепла в 2012 году, кг/Гкал	153,4
Фактический удельный расход топлива на отпуск тепла в 2012 году, кг/Гкал	154,94

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1

№	Наименование населенного пункта	Установленный предельно допустимый уровень оплаты %.	Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан %.	Коммунальные услуги (руб.)			
				Отопление за 1 Гкал, руб.	Горячее водоснабжение за 1 куб. м.	Холодное водоснабжение за 1 куб. м.	Водоотведение за 1 куб. м.
1	2	3	4	11	12	13	14
	г. Усолье-Сибирское	100	22	557,56	46,93	5,19	13,56

Тарифы на ЖКХ 2011г введены в действие с 1.01.2011 г.

В г.Усолье_сибирское тариф на тепловую энергию в 2012 г. на данный момент составляет 557,56 руб. за Гкал. (Сведения по паспорту города Усолье-Сибирское)

В р. п. Белореченский тариф на тепловую энергию в 2012 г. на данный момент составляет 675,03 руб. за Гкал.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

1.11.2 Структура цен(тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифа, установленная на момент разработки схемы теплоснабжения приведена в таблице 1.11.2.1.

Структура тарифа, установленная на момент разработки
схемы теплоснабжения

Таблица 1.11.2.1.

Категория потребителей	Топливная составляющая	Транспортировка
Иные, руб/Гкал без НДС		
Население, руб/Гкал с НДС		

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к тепловым сетям и горячему водоснабжению за последние три года не установлена. Поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности нет.

1.11.4 Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей за последние три года не установлена. Поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности нет.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Основной проблемой организации качественного теплоснабжения г. Усолье-Сибирское состоит в неравномерной подачи теплоты потребителям. В то время, как для одной группы потребителей происходит завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов, для другой группы происходит снижение расходов сетевой воды, и, соответственно, снижение теплопотребления. В дополнение к

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

этому проблемы в системах теплоснабжения такие как: разрегулированность режимов теплоснабжения.

Для оптимизации режимов тепловых сетей необходимо постоянно проводить наладку работы системы теплоснабжения за счет установки ограничивающих диафрагм потребителям, подключенным к теплосети без элеваторных узлов.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения являются следствием разрегулировки системы и отсутствием у большинства потребителей современных автоматизированных тепловых узлов.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

№ п/п	Проблемы
1.	Отсутствие возможности резервирования тепловых сетей.
2.	Отсутствие концевых перемычек на распределительных тепловых сетях.
3.	Отсутствие дренажной системы.
4.	Недостающее количество запорной арматуры (на каждый объект – своя запорная арматура)
5.	Наличие транзитных трубопроводов, как следствие - проблема сервитутов по подвальным помещениям жилых многоквартирных домов
6.	Несоответствие диаметров трубопроводов существующим нагрузкам.
7.	Отсутствие регулировки ИТП потребителей.
8.	Разрегулированный гидравлический режим.
9.	Отсутствие (ИИТ или ЦТП) частного сектора

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения в г. Усолъе-Сибирское нет.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения нет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч	Лист
№док.	Подпись	Дата
00-СТ.1		Лист

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная тепловая нагрузка тепловых сетей в г. Усолье-Сибирское в 2012г. приведена в таблице 2.1.1.

Суммарная тепловая нагрузка тепловых сетей в г. Усолье-Сибирское в 2012г.

Таблица 2.1.1.

Наименование	Тепловая мощность	
	Гкал/ч	%
Общая	22,95	100
В том числе:		
Промышленные предприятия	-	-
Собственные нужды котельных	-	-
Жилые здания	19,24	83,8
Общественные здания	3,71	16,2

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

По данным администрации и расчетов по генеральному плану в г. Усолье-Сибирское выполнены прогнозы приростов на каждом этапе жилого фонда. Результаты приведены в таблице 2.2.1

Прогнозы приростов на каждом этапе жилого фонда г. Усолье-Сибирское

Таблица 2.2.1.

Период	Объем ввода жилья, тыс. кв.м	Ввод жилья нарастающим итогом к 2012 г, тыс. кв.м.	Прирост объемов жилья, %
--------	------------------------------	--	--------------------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

00-СТ.1

Лист

Период	Объем ввода, тыс. кв.м	Ввод жилья нарастающим итогом к 2012 г, тыс. кв.м.	Прирост объемов ввода объектов, %
2016			
2017			
2018-2023			
2024-2028			

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Теплопотребность жилищного фонда на 1 очередь строительства м на расчетный срок определяется по формулам:

Максимальная часовая тепловая нагрузка отопления жилых зданий определена по формуле :

$$Q_{\max} Q_{\text{уд}} * S$$

$q_{\text{уд}}$ - удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (Ккал/час на 1 м²), принимаемый для существующей сохраняемой застройки по СНиП 2.04.07-86*.

Для 1-2 этажной застройки – 161,0 ккал/час

Для 5-этажной застройки – 83,0 ккал/час

Для 1-2 этажной проектируемой застройки показатель принимается по «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №306 от 23.05.2006 г., по таблице №7 – 65 ккал/час.

Средний расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определяется по формуле:

$$Q_{\text{гвс}} = \frac{1,2ma(55-t_c)}{24}$$

a – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки,

m - число человек.

Тепловая нагрузка на отопление проектируемых нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 г. «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений, на вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых многоквартирных отдельно стоящих и блокированных зданий q_h^{reg} , $\text{кДж}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{сут})$.

Таблица 2.3.1

Отапливаемая площадь домов, м^2	Этажность домов			
	1	2	3	4
100 и менее	125	135		
150	110	120		
250	100	105		
400		90	95	100
600		80	85	90
1000 и более		75	75	80

Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых многоквартирных и общественных зданий q_h^{reg} , $\text{кДж}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{сут})$ [$\text{кДж}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{сут})$] приведен в таблице 2.3.2.

Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых многоквартирных и общественных зданий q_h^{reg} , $\text{кДж}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{сут})$ [$\text{кДж}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{сут})$].

Таблица 2.3.2.

Типы зданий	Этажность зданий			
	1-2-3	4-5	6-9	10 и более
1. Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п.1.2, кроме перечисленных в п.2 и 3 этой таблицы	по таблице 2.3.1.	95 [34] по таблице 2.3.1. для 4-этажных домов многоквартирных и блокированных	80 [29]	70 [25]
2. Поликлиник и лечебных учреждений,	[34] [33]	[31]	[30]	-

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

домов-интернатов	[32] соответственно нарастанию этажности			
3. Детские дошкольные учреждения	[45]	-	-	-

Тепловые нагрузки существующих общественных зданий приняты по данным эксплуатирующей организации в соответствии с договорами.

Таблица тепловых нагрузок существующей жилой застройки.

Таблица 2.3.1

Численность, тыс. чел	Сохраняемый фонд				
	Общая площадь, тыс.м2		Тепловые потоки, Гкал/час/Мвт		
	этажность		Qот,	Qгвс,	Qсум,
	1-2	5	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час
8,02	3,1	149,3	12,9	6,34	19,24

Таблица тепловых нагрузок существующей застройки общественных зданий.

Таблица 2.3.2

Наименование потребителя	Тепловые потоки, Гкал/час/Мвт		
	Qот, Гкал/час	Qгвс, Гкал/час	Qсум, Гкал/час
Общественные здания	2,86	0,85	3,71

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Для прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов данных нет.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Все расчетные данные тепловых нагрузок за период строительства жилого фонда и общественных зданий 1 очереди и расчетного периода сведены в таблицы.

Таблица тепловых нагрузок жилой застройки 1 очереди строительства.

Таблица 2.5.1

Численность, тыс. чел	1 очередь строительства				
			Тепловые потоки, Гкал/час/Мвт		
	этажность	Общая площадь, тыс. кв.м	Qот, Гкал/час	Qгвс, Гкал/час	Qсум, Гкал/час
	1-2	9,2	0,6	0,25	0,85

Таблица тепловых нагрузок застройки общественных зданий 1 очереди строительства.

Таблица 2.3.2

Наименование потребителя	Тепловые потоки, Гкал/час/Мвт			
	Qот, Гкал/час	Qвен, Гкал/час	Qгвс, Гкал/час	Qсум, Гкал/час
Общественные здания	0,605	0,717	0,780	2,102

Таблица тепловых нагрузок жилой застройки расчетного периода.

Таблица 2.5.3

Численность, тыс. чел	Расчетный период				
			Тепловые потоки, Гкал/час/Мвт		
	этажность	Общая площадь, тыс. кв.м	Qот, Гкал/час	Qгвс, Гкал/час	Qсум, Гкал/час
	1-2	17,6	1,15	0,41	1,56

Таблица тепловых нагрузок застройки общественных зданий расчетного периода.

Таблица 2.3.4

Наименование потребителя	Тепловые потоки, Гкал/час/Мвт			
	Qот, Гкал/час	Qвен, Гкал/час	Qгвс, Гкал/час	Qсум, Гкал/час
Общественные здания	0,09	0,4	0,15	0,64

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В данном разделе представлены прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

По данным администрации города и расчетов по генеральному плану г. Усолье-Сибирское выполнены прогнозы приростов потребления тепловой энергии для индивидуального жилья на каждом этапе и с учетом следующих данных:

- Средняя температура наружного воздуха в отопительный период -8°C;
- Расчетная температура внутри помещений жилого фонда +20°C;

- Продолжительность отопительного периода ____ сут;

- Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий
4-5 этажей, 95 кДж/(м²·°C·сут)

тогда $Q_h^{reg} = \eta * Q_h^{des}$

Прогнозы приростов на каждом этапе жилого фонда г. Усолье-Сибирское.

Таблица 2.2.1.

Период	Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал	Прирост потребления тепловой энергии нарастающим периодом, тыс. Гкал	Прирост потребления объемов энергии, %
2012 год	0,01924	0,01924	-
1 очередь	0,00085	0,0200	4,42
Расчетный период	0,00156	0,0215	8,2

Прогнозы приростов на каждом этапе застройки общественных зданий
г. Усолье-Сибирское

Таблица 2.2.1.

Период	Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал	Прирост потребления тепловой энергии нарастающим периодом, тыс. Гкал	Прирост потребления объемов энергии, %
2012 год	0,0037	0,0037	-

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

1 очередь	0,0024	0,0061	64,86
Расчетный период	0,0006	0,0067	16,22

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Теплоснабжение г. Усолье-Сибирское не связано с теплопотреблением производственных объектов, расположенных в данном регионе.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель

Данных по отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель не представлены.

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Данных по перспективному потреблению тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не представлены.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

00-СТ.1

Лист

**2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены
долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене**

Таблица 1.11.1.1

№/Год	Наименование населенного пункта	Установленный предельно допустимый уровень оплаты %.	Установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан %.	Коммунальные услуги (руб.)			
				Отопление за 1 Гкал, руб.	Горячее водоснабжение за 1 куб. м.	Холодное водоснабжение за 1 куб. м.	Водоотведение за 1 куб. м.
1	2	3	4	11	12	13	14
2013	г. Усолье-Сибирское	100	22	557,56	46,93	5,19	13,56
2014							
2015							
2016							
2017							
2018							

Тарифы на ЖКХ 2011г введены в действие с 1.01.2011 г.

В г.Усолье_сибирское тариф на тепловую энергию в 2012 г. на данный момент составляет 557,56 руб. за Гкал. (Сведения по паспорту города Усолье-Сибирское)

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями для данной категории потребителей приведены выше.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	00-СТ.1		Лист

3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

Население города Усолье-Сибирское составляет 82,3 тыс. человек (по переписи 2012 г.), поэтому при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек разработка Электронной модели системы теплоснабжения поселения согласно Постановлению правительства РФ от 22.02.2012 №154 в данной работе не выполнялась.

Численность населения по годам (тыс. жит)							
1897	3.0	1970	86.7	1992	106.9	2006	86.9
1926	8	1973	94	1996	105.2	2007	86.2
1931	8.6	1976	100	1998	104.3	2008	85.9
1939	20	1979	103.0	2000	103.5	2010	85.6
1959	48.5	1982	106	2001	103.3	2011	83.3
1962	60	1986	108	2003	90.2	2012	82.3
1967	75	1989	106.5	2005	88.1		

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 4.1.1

Прогнозы приростов на каждом этапе жилого фонда города Усолье-Сибирское

Таблица 2.2.1.

Период	Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал/час	Прирост потребления тепловой энергии нарастающим периодом, тыс. Гкал/час	Прирост потребления объемов энергии, %
2012 год	0,02295	0,02295	-
I очередь	0,0029	0,0258	12,63
Расчетный период	0,0022	0,0280	9,58

На весь расчетный период в город Усолье-Сибирское имеются резервы тепловой мощности.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

**5 Перспективные балансы производительности
водоподготовительных установок и максимального потребления
теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том
числе в аварийных режимах**

Расчет Перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах выполнен по СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и приведен в таблице 5.1

**Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками
потребителей, в том числе в аварийных режимах**

Таблица 5.1

Пери-од	Среднегод о-вое потреблен ие тепловой энергии, МВт/ч	Расчетное количеств о воды в системе, м3	Расчет -ный расхо д воды на гвс, м3/ч	Подпитк а, м3/ч	Аварий- ная подпитк а, м3/ч	Среднегодовая требуемая производительнос ть водоподготовки, м3/ч
2012г	26,69	1868,36	108,9	22,76	68,28	199,9
1 очередь строительст ва	30,00	2100,0	113,7	23,76	71,28	208,74
Расчетный период	32,564	2279,48	119,24	24,92	74,76	218,92

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов, установке узлов учета тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В связи с осуществлением теплоснабжения города Усолье-Сибирское от ТЭЦ-11, которая является надежным поставщиком тепловой энергии и наличием резервов теплоснабжения на станции, устройства дополнительных источников теплоснабжения не требуется.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предполагается в связи с наличием избытка тепловой мощности.

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепла не предполагается.

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция действующих источников тепла не предполагается.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевода ТЭЦ-11 в пиковый режим не требуется.

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Расширения зон действующих источников не требуется.

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Ввиду отсутствия передачи тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, вывода в резерв или вывода из эксплуатации существующих источников тепла не предполагается.

6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями нецелесообразно вводить организацию индивидуального теплоснабжения.

6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственной зоны города Усолье-Сибирское обособленно и в данном проекте не рассматривается.

6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Объем поставляемой тепловой энергии может быть определен прямыми договорами потребителей с поставщиками тепловой энергии.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1				
---------	--	--	--	--

Лист

6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В зону действия ТЭЦ-11 полностью попадают существующие и перспективные объекты жилого фонда и объекты социального назначения.

6.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

В связи с наличием избытка тепловой мощности строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

6.14. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

Выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления нет, в связи с наличием резерва тепловой мощности для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

6.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

В перспективе температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры не изменится.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

6.16. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В связи с развитием города Усолье-Сибирское переход на другой вид топлива не требуется.

Определение потребности в топливе.

Таблица 6.16.1

Период	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период	Расход условного топлива, тыс. т.у.т.
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018-2023		
2024-2028		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Перераспределения тепловой нагрузки не требуется.

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В зоне действия действующих источников тепловой энергии практически находится весь город Усолье-Сибирское. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. (каких?)

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Источник теплоснабжения города Усолье-Сибирское единственный – ТЭЦ-11.

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Не требуется.

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

7.5. Строительство и реконструкция насосных станций

При дальнейшем развитии города, при корректировке гидравлического режима, связанного с увеличением теплоснабжения, строительство дополнительных повысительных насосных станций не требуется. Гидравлический режим, с учетом увеличения потребления, будет обеспечиваться пятью насосными ТНС 1 - 5.

(ТНС-2) - работает на прямом и обратном трубопроводах, 1 насосная станция (ТНС-5) работает на смешение, 1 насосная станция работает на обратном трубопроводе (ТНС-1), 1 насосная станция на обратке (ТНС-3) находится в резерве, 1 насосная станция на прямом трубопроводе (ТНС-4) - в течение отопительного сезона.

Гидравлические параметры на тепловых насосных станциях

Таблица 7.5.1

Насосная станция	Параметры среды	Давление	Допустимое отклонение		Ед. изм.	Примечание
ТНС-1	давление в подающем трубопроводе	8,2	±	0,2	кгс/см ²	
	Давление в обратном трубопроводе	6,7	±	0,2	кгс/см ³	Нагнетание СН
	давление в обратном трубопроводе	2,0	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН
ТНС- 2	давление в подающем трубопроводе	8,1	±	0,2	кгс/см ²	До узла смешения
	давление в подающем трубопроводе	8,0	±	0,2	кгс/см ²	После узла смешения
	Давление нагнетания ПН	6,3 ± 0,2			кгс/см ²	Подпитка из баков аккумуляторов
	Давление в обратном трубопроводе	4,8	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН
	Давление в обратном трубопроводе	8,8	±	0,2	кгс/см ²	Нагнетание СН
	Уровень в Б/А	2,0 - 8.0			метров	
ТНС- 3	давление в подающем трубопроводе	5,2	±	0,2	кгс/см ²	
	давление в обратном трубопроводе	4,4	±	0,2	кгс/см ²	
ТНС-5	давление в подающем трубопроводе	6,0	±	0,2	кгс/см ²	после регулятора РД 5-1, смешение с поз.5-13; температурный график 95/70
	давление в подающем трубопроводе	9,5	±	0,2	кгс/см ²	До регулятора РД 5-1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Насосная станция	Параметры среды	Давление	Допустимое отклонение		Ед. изм.	Примечание
	давление в обратном трубопроводе	3,7	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН
	давление в обратном трубопроводе	10,3	±	0,2	кгс/см ²	Нагнетание СН
ТНС-4	давление в подающем трубопроводе	4,6	±	0,2	кгс/см ²	Всас СН, смешение с РК4-2
	давление в подающем трубопроводе	5,7	±	0,2	кгс/см ²	нагнетание СН
	давление в обратном трубопроводе	4,5	±	0,2	кгс/см ²	Температурный график 95/70

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

8. Перспективные топливные балансы

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Максимальные расходы топлива для летнего, переходного и зимнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа приведены в таблицах 8.1.1 и 8.1.2.

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Аварийное топливо- топливо, сжигаемое в случае аварийного прекращения подачи основного и резервного топлив.

Основное топливо ТЭЦ-11 - бурый уголь. Мазут используется в качестве растопочного топлива.

Топливоснабжение электростанции осуществляется по железной дороге, для чего станция имеет на своём балансе подъездной путь, примыкающий к подъездному пути станции "Химическая" ООО "Усольехимпром". Подача, расстановка и уборка вагонов производится локомотивом серии ТЭМ-2 и локомотивно-составительной бригадой, принадлежащими железнодорожному цеху ООО "Усольехимпром". Топливо разгружается посредством стационарных роторных вагоноопрокидывателей типа ВРС-125 и ВРС-134, установленные соответственно на 4 и 3 пути и направляется далее по системе ленточных конвейеров либо в бункера котлов, либо на открытый угольный склад.

Проектная емкость угольного 388 тыс. тонн. Для перемещения и уплотнения угля на угольном складе, а также подачи угля в бункера котельного цеха со склада по ленточным конвейерам используются бульдозеры марки Т-330 и Т-170.

На ТЭЦ имеется **растопочное мазутное хозяйство**. Для хранения мазута установлены 2 бака емкостью по 2000 м³ каждый. Для слива мазута с железнодорожных цистерн предназначено на 7 пути приёмное устройство мазута вместимостью - четыре железнодорожные цистерны грузоподъёмностью 60,0 тонн.

Для ТЭЦ-11 ни резервного, ни аварийного топлива не предусмотрено.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

9. Оценка надежности теплоснабжения

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. Утверждение порядка создания и функционирования систем обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении относится к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения относится определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Надежность существующей системы теплоснабжения в гооде может быть повышена путем осуществления следующих мероприятий:

- а) прокладка резервных переаычек
- б) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;
- в) установка резервного оборудования;
- г) устройства современных индивидуальных тепловых пунктов.

Согласно справке ТЭЦ -11 за последние три года аварийных отключений системы теплоснабжения города Усолъе -Сибирское в УТС не зафиксировано. (См. Том 2 приложение 3)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций и расчеты эффективности инвестиций и ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, а так же предложения по источникам инвестиций и расчеты эффективности инвестиций приведены в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

№ п/п	Мероприятия	Цели реализации мероприятия	Показатели		Финансо- вые потребности , млн.руб	Источник финансирования	Срок окупа- емости
			Ду, мм	L, м			
1.	Магистраль №2 (Участок от ТК-2-1 до ТК-2-14).		800	2572	208,7	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	
2.	Распределительная сеть №14 УТС ТЭЦ-11.		250 200 150 125 100 80 65 50	43 1763 900 150 897 420 210 70	160,9	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	
3.	Распределительная сеть №10 УТС ТЭЦ-11		800 350 300	7 224.5 540	67,8	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	
4.	Магистраль СХК. Реконструкция.		600	3196,9	118,6	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	
5.	ТНС-6		Нежилое здание. Насосная станция.		12,0	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	
6.	Проходная на ТНС-2		Нежилое здание.		5,8	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	
7.	Бокс для стоянки		Нежилое здание.		11,5	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Мероприятия	Цели реализации мероприятия	Показатели		Финансо- вые потребности , млн.руб	Источник финансирования	Срок окупа- емости
			Ду, мм	L, м			
	<i>спецтехники</i>						
8.	<i>Распределитель ная сеть №12</i>		250	120	2,94	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	
9.	<i>Установка регулирующей арматуры на ответвлениях к существующим потребителям</i>		<i>Балансировоч- ные краны на ответвлениях с диаметрами, соответству- ющими расчетному расходу</i>		1,5	Средства ОАО «Иркутскэнерго»	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-CT.1

Лист

11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации, установленной постановлением правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации...» единственной теплоснабжающей организацией города Усолье-Сибирское является ТЭЦ-11, принадлежащая ОАО «Иркутскэнерго».

Соответствие критериям определения единой теплоснабжающей организации:

- Зоной действия ТЭЦ-11 является городской округ муниципальное образование города Усолье-Сибирское,

- ТЭЦ-11 владеет на законном основании

а) источниками тепловой энергии с рабочей тепловой мощностью (____ МВт),

б) тепловыми сетями в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации,

- ТЭЦ-11 способна обеспечить надежность теплоснабжения в принадлежащей ей сети на основании:

а) наличие квалифицированных и опытных кадров:

— среднесписочная численность ППП – 579 человек

— в том числе ремонтный персонал – 171 человек.

б) соответствующего технического оснащения эксплуатационных и ремонтных служб.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

00-СТ.1

Лист

Использованная литература

1. Постановление правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
2. Постановление правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
3. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;
4. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
5. СНиП II-35-76* Котельные установки;
6. Указания по повышению надежности системы коммунального теплоснабжения, утверждённые Зам. генерального директора ПО "Роскоммунэнерго" Э. Б. Хих 26 июня 1989 г;
7. Данные УТС и ТЭЦ-11, представленные ОАО «Иркутскэнерго».
8. Расчетная схема тепловых сетей г. Усолье-Сибирское.
9. Генеральный план г. Усолье-Сибирское.
10. Паспорт г. Усолье-Сибирское.

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.							00-СТ.1	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата							